

121

120

126

127

1.1

1.13a

1.13b

1.8

1.9

1.5

1.6

1.16

1.19

1.3

1.4

CH7 - chránička praní
Ø180 osa - 0,55

CH1 - chránička soláru
Ø150 osa - 0,75

CH2 - chránička výtaku do filtrů
Ø250 osa - 0,90

CH2 - chránička výtaku do baz.
Ø250 osa - 0,90

CH3 - chránička výtaku brouzďal.
Ø150 osa - 0,95

CH4 - chránička vzorku
Ø50 osa - 0,90

CH5 - chránička chemie
Ø60 osa - 0,95

CH4 - chránička vzorku
Ø50 osa - 0,90

CH6 - chránička odtoku vzorku
Ø80 osa - 0,70

podlahový kanálek, hl. 5-10cm

odkanalizování

spád

spád

podlahový kanálek, hl. 5-10cm

odkanalizování

2000

2500

1100

1100

2230

2230

1500

2850

2485

4870

5850

50

50

900

400

400

289

770

150

150

150

150

900

2100

4000

2000

6400

7020

4470

265

900

2100

10550

- 1.1 Laminátové filtrační zařízení $\varnothing 1800\text{mm}$
ovládané pěti pákovými ventily, náplň 1,0m
- 1.3 Automatické měřicí, vyhodnocovací a regulační zařízení
– pH, volný a vázaný Cl a Redox, $P=0,03\text{kW}$
- 1.4 Dávkovací čerpadlo korektoru pH, včetně PE nádrže, $P=0,35\text{kW}$
- 1.5 Dávkovací čerpadlo chlorace, včetně PE nádrže, $P=0,35\text{kW}$
- 1.6 Dávkovací čerpadlo koagulantu, včetně PE nádrže, $P=0,35\text{kW}$
- 1.8 Výměníkový ohřev elektrický 72kW
- 1.9 Zrychlovací čerpadlo soláru, $Q=56\text{m}^3/\text{h}$, $H=8\text{m}$, $P=3,3\text{kW}$
- 1.13 UV lampy středotlaká, $Q=230\text{m}^3/\text{h}$, $P=5,04\text{kW}$
- 1.13a Ozonogenerátor
- 1.13b Zrychlovací čerpadlo ozonizace
- 1.15 Automatické měřicí, vyhodnocovací a regulační zařízení
pro brouzdaliště – volný Cl, $P=0,03\text{kW}$
- 1.16 Dávkovací čerpadlo dochlorace brouzdaliště a sprch, $P=0,35\text{kW}$ (2x)
- 1.19 Dávkovací čerpadlo algicidu, včetně PE nádrže, $P=0,35\text{kW}$

GENERÁLNÍ PROJEKTANT				 PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR: Nad Šutkou 4 Praha 182 00	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT B & W s.r.o.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. Milan HAVLIŠTA	VEDOUcí PROJEKTU ING. Milan Šmíd	ARCHIVNÍ ČÍSLO BW 201507-3	BAZÉNY & WELLNESS s.r.o. http://www.bazeny-wellness.cz tel.: 284 021 911, e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz	
ZODP.PROJEKTANT ING. Milan Šmíd		VYPRACOVAL ING. Tomáš Appl		 PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR: Nad Šutkou 41 Praha 8 182 00	
MÍSTO	JILEMNICE	KRAJ	LIBERECKÝ		
INVESTOR	MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice				
AKCE	LETNÍ KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ			DATUM 10/2016	
ČÁST PS 01 – TECHNOLOGIE BAZÉNŮ				STUPEŇ PD DZS	
				MĚRÍTKO 1 : 50	
				ROZMĚR 3 x A4	
OBSAH	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STROJOVNÝ			POS T-07	