

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Pihýr

Jižní 870

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KULK 27608 /2016

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL
Špiklová/393
klara.spiklova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
15.4.2016

Stanovisko NATURA 2000 - pro záměr „Úpravy a rozšíření letního koupaliště v Jilemnici“

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77a, odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení výše uvedeného záměru respektive jeho změny předložené dne 4.4.2016 pod č.j. 27608/2016, sděluje, že **u záměru lze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptáčí oblasti.**

Odůvodnění:

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 4.4.2016 žádost Ing. Pihýra ke změně projektové dokumentace „Letní koupaliště v Jilemnici- stavební úpravy a rozšíření“ zpracované projektantem BAZÉNY A WELLNESS s.r.o. k DUR (4/2016). Navrženým záměrem nejsou dotčeny plochy soustavy Natura 2000. Nejblíže dotčenému záměru se nachází evropsky významná lokalita Krkonoše a ptáčí oblast Krkonoše, vzdálené minimálně 2,8 km od záměru. Záměr proto nemůže vzhledem ke svému rozsahu a charakteru negativně poškodit předměty ochrany těchto oblastí.

Ve věci krajský úřad sděluje, že pro dokumentaci „Letní koupaliště v Jilemnici- stavební úpravy a rozšíření“ byla udělena výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů č.j. KULK 5191/2016 ze dne 29.1.2016 (udělení k projektové dokumentaci „Rekonstrukce a modernizace letního koupaliště v Jilemnici“ zpracované projektovým ateliérem BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., v listopadu 2015), v rámci této výjimky byl posuzován i vliv záměru na soustavu Natura 2000. Výjimkou odsouhlasená projektová dokumentace se liší od nově předložené dokumentace v těchto bodech:

- 1) Provozní objekt SO 01 byl v souladu se změnou ÚP Jilemnice snížen na jednopodlažní a byla zmenšena i jeho půdorysná plocha
- 2) Vedení VN původně uvažované jako podzemní bylo ponecháno ve stávajícím stavu- tzn. jako nadzemní (do rozvodů VN tedy nebude zasahováno)
- 3) Došlo ke zmenšení oplocené plochy koupaliště- tak aby nezasahovalo do ochranného pásu nadzemního VN.
- 4) Došlo k posunu hřiště plážového volejbalu mimo plochy ochranného pásma VN.
- 5) Došlo umístění 3ks chatek (půdorys chatky je obdelníkový, o stranách 5,70 x 4,25 m, střecha je sedlová s výškou hřebene 3,9 m). Konstrukce chatek bude celodřevěná uložená na betonové základové desce. Chatky jsou situovány na okraj louky při komunikaci viz. situační zákres v příloze (tyto chatky byly i součástí biologického hodnocení zpracovaného Mgr. Hákovou 11/2015).
- 6) Do projektové dokumentace byly doplněny opatření k ochraně biotopů zvláště chráněných druhů vyplývající z uvedeného biologického průzkumu- tůň-jezírko pro obojživelníky, kamenné útvary a zídky pro ještěrky a plazy
- 7) Do dokumentace byl doplněn plán náhradní výsadby dřevin
- 8) Došlo ke zvětšení retenční nádrže z 73 m³ na minimálně 126,13 m³.
- 9) K chloraci vody bude docházet pomocí roztoku chlornanu sodného.

K jednání konanému dne 15.4.2016, se zástupcem projektanta Ing. Šmídem, byla předložena ucelená projektová dokumentace (textová a výkresová část) s výše uvedeným názvem zpracovaná v prosinci 2015, která je dle sdělení projektanta shodná s dokumentací předloženou Ing. Pihýrem i projektovou dokumentací k územnímu řízení.

Na základě ucelené projektové dokumentace, předložené dne 15.4.2016 a na základě podmínky o) výjimky ze zákazů čj. KULK 5191/2016, spisová značka OŽPZ 1299/2015 z 29.1.2016, lze konstatovat:

Výše uvedenou změnou projektové dokumentace nedojde k zhoršení stavu biotopů zvláště chráněných živočichů nad rámec již udělené výjimky čj. KULK 5191/2016 spisová značka OŽPZ 1299/2015, z daných důvodů nemusí dojít ke změně této výjimky, budou-li všechny podmínky součástí územního rozhodnutí, ke změně dojde pouze v podmínce a) (změny podmínky jsou zvýrazněny podtržením) takto „*a) Louka s výskytem modráska bahenního (vyznačená v příloze šrafem), bude s souladu s předloženým koordináčním výkresem, který je přílohou rozhodnutí č.j. KULK 5191/2016 z 29.1.2016, samostatně oplocena, oplocení bude posunuto na okraj ochranného pásma nadzemního VN. Kromě realizace dočasné mezideponie zeminy (v ploše uvedené projektantem a umístěné do maximálně do doby kolaudace stavby) a trvalých staveb tůň, zůstane tato plocha záměrem nedotčena. U louky bude zachován její současný charakter a nebude intenzivně využívána ani jako pobytová plocha rekreace, ani jako sportoviště.*“

V případě, že žadatel se stanovenou úpravou výjimky nesouhlasí, je třeba podat samostatnou žádost o změnu udělené výjimky KULK 5191/2016, spisová značka OŽPZ 1299/2015 z 29. 1. 2016, před vydáním územního rozhodnutí.

Další případné úpravy projektové dokumentace podléhají opět samostatnému stanovisku krajského úřadu.

Dne 15. 4. 2016 bylo dále specifikováno Ing. Šmídem uložení nebezpečných látek, používaných k chloraci bazénových vod. Bylo uvedeno, že dojde v uzavřených prostorech technické místnosti ke skladování tekutého roztoku chlornanu sodného o celkovém množství do 200 kg (předpokládáno skladování 3ks 60 l sudů). K tomuto množství sdělila zástupkyně krajského úřadu Bc. Svačinková, že vzhledem k množství NCHL nespadá zařízení pod působnost zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Vlčková
vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody

dále obdrží:
Město Jilemnice + MěÚ Jilemnice- stavební úřad - DS

Na vědomí:

BAZÉNY A WELLNESS s.r.o.- e-mail- projekce@bazeny-wellness.cz