

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
ing. Milan Havliš
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3.

Vaše žádost ze dne:
25.05.2016

Naše značka:
095150021
Sch/021/2016

Vyřizuje:
Schmied

Hradec Králové dne:
11.06.2016

VĚC: „ LETNÍ KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI - stavební úpravy a rozšíření “
Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili předloženou projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu řízení z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., zákona č.350/2012 Sb. a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména **vyhlášky č.398/2009 Sb.**, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Jilemnice, ul. Roztocká, p.č. 1232, 1235/3, 1239/1, 1239/5, 1250/1, 1239/9, 1411/3, 1233, 2251/2, 1230, 1417/3, 1417/1, 1416/1, 1418, 1414, 1411/1, 1412, 1413, 1419, 1420/1, 1416/2, k.ú.z. Jilemnice (659959), okr. Semily, kraj Liberecký

Investor: Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 12 Jilemnice

Projektant: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové – Ing. Milan Havliš.

Č. zakázky: 1103/03/0

Datum: 03.2016.

Předmětem předložené projektové dokumentace je **Novostavba provozního a hygienického zázemí pro letní koupaliště, navržený objekt-SO 01, SO 02 – Objekt bazénu, IO 01 Zpevněné plochy-parkoviště, chodníky, komunikace** a další inženýrské objekty a provozní soubory.

SO 01-Objekt provozního a hygienického zázemí koupaliště v Jilemnici je navržen jako jednopodlažní vstupní přízemní nepodsklepený objekt dispozičně rozdělený do tří funkčních celků.

1) Prostor šaten a sociálního zařízení pro koupaliště s návazností na krytou vstupní plochu. V tomto celku jsou navrženy převlékací kabiny, WC a sprchy oddělené pro muže a ženy **včetně sociálních kabin vybavených sprchovým koutem pro osoby s pohybovým postižením vyhrazených pro ženy a muže (č.místn. 107 a 112)**. Součástí tohoto dispozičního celku je návrh **dvou převlékacích kabin pro osoby s pohybovým postižením.**

2) Prostor pro technologii bazénové vody, místnost technologie, **denní místnost plavčíka**, kuchyňkou chodbou, samostatným sociálním zařízením pro plavčíka a skladem. Hlavní ošetřovna pro celé koupaliště je umístěna do objektu zázemí pro koupaliště – **místnost č.120 (plavčík)** s bezbariérovým přístupem.

3) Prostor občerstvení - bufet je navržen v jižní části provozního objektu s návazností na venkovní terasu. Samostatné sociálním zařízením je určeno pro pracovníky bufetu.

Objekt provozního a hygienického zázemí koupaliště je navržen v souladu s **vyhláškou č.398/2009 Sb.** o obecných technických požadavcích zajišťující bezbariérové využívání staveb.

SO 02- Bazény: Kombinovaný bazén s plaveckou, rekreační, skokanskou a dojezdovou částí
Bazén a vodní diskotékou
Dětský bazén (brouzdaliště)

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Tyto bazény jsou provedeny jako svařence z nerezových plechů v samonosném provedení. Vstupy a výstupy do a z bazénů jsou umožněny přístupovými schodišťovými stupni opatřená zábradlím a madly a také zapažitelnými žebříky s nadzemní úchopovou částí. Schodišťové stupně jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Pro rekreační užití je navržena část vybavená vodními atrakcemi.

Vstup do rekreačního plaveckého bazénu pro osoby zvláště tělesně postižené bude zajištěn bazénovým zvedákem DELFÍN supinacími pásy včetně příslušné technologické instalace a připojením. Toto zařízení umožňuje bezpečný vstup do bazénu imobilním občanům - vozíčkářům. **Brodítko pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být navrženo s oboustrannými madly dle Přílohy č.3 oddíl 6 odst. 6.1.3 vč.komentáře.**

IO 01 - Zpevněné plochy: parkoviště, chodníky a komunikace.

Pro areál koupaliště je navrženo 74 parkovacích stání z toho 4 parkovací stání jsou určena pro vozidla dopravující osoby s omezenou schopností pohybu a 1 pro vozidlo dopravující dítě v kočárku. Tato parkovací stání jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. V areálu koupaliště je navržena obslužná komunikace o šířce 3,0 m určená pro servis a údržbu bazénů, technologie a atrakcí včetně objektu SO 01 a rekreačních a odpočinkových ploch včetně bezbariérových pochozích ploch pro chodce. **Přístupový chodník** do bazénové sekce je navržen o šířce 3,0 a je ukončen brodítkem v bezbariérovém provedení s možností projetí kočárku s dítětem. **Chodníkové obrubníky tvořící přirozenou vodící linii** musí být osazeny na + 6cm nad pochůzkou plochou chodníků a ostatních pochůzných ploch. Toto musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Silniční napojení letního koupaliště na stávající komunikaci Pod Hrází je navrženo novou příjezdovou komunikací v šířce 5,50 m. **Požadujeme příjezdovou komunikaci označit dopravní značkou IZ 8a (zóna 20).**

Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. je v tomto případě také posuzováno:

1. **Přístupové pochozí plochy** musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č.1 oddíl 1. odst.1.1.1. , 1.1.2. , 1.1.3. , 1.1.4., a 1.1.6. včetně oddílu 1.2 odst.1.2.1. - 1.2.1.1, 1.2.1.2 a 1.2.4 Vyhlášky č.398/2009 Sb.
2. **Komunikace pro chodce a vyhrazená stání** musí být v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb. Příloha č.2. oddíl 1, odst.1.0 – 1.1.5. a oddíl 1.2. odst.1.2.1.
3. **Vstup do budovy**, musí splňovat podmínky uvedené v Příloze č.3 , oddíl 1., odst.1.1.1 – 1.1.7 a oddíl 1.2. odst.1.2.1 – 1.3.2 a oddíl 3., odst. 3.1.1., 3.1.3 - 3.1.4 a 3.2 Vyhlášky č.398/2009 Sb.
4. **Vybavení kabiny WC pro imobilní osoby** musí splňovat ustanovení Vyhlášky č.398/2009 Sb.- Příloha č.3 oddíl 5.odst.5.1. bod 5.1.3 – 5.1.7. vč.komentářů. **Zvukové a světelné signalizační zařízení bude zavedeno – do místnosti č.120 (PLAVČÍK)**, případně jiné místo, které určí projektant. Osazení madel na dveřích musí splňovat podmínky uvedené v Příloze č.3 oddíl 3. odst.3.1. bod 3.1.3. vyhlášky. Platí i pro sprchové kouty.
5. **Vybavení sprchového koutu** musí splňovat ustanovení Vyhlášky č.398/2009 Sb.-Příloha č.3. oddíl 5.odst.5.1.bod 5.1.12. , 5.1.13 a odst.5.2 vč.komentářů.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze tuto dokumentaci posuzovat dle:

- §1 odst. 1 - předmět úpravy
- §2 odst.1 písm. a) – stavba pozemních komunikací a veřejných prostranství
- §2 odst.1 písm. b) – stavba občanského vybavení
- §4 odst. 1 a 2 - požadavky na stavby pozemních komunikací
- §5 odst. 1 a 2 - přístupy do staveb
- §6 odst.1 písm. c) - stavba pro obchod a služby.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace **v rámci posouzení** vyhovuje bezbariérovému přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební detaily v dokumentaci pro realizaci stavby budou **splňovat požadavky v bodě 1 – 5 dle Vyhlášky č.398/2009 Sb. uvedené v posouzení**.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené požadavky budou začleněny do podmínek stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ

KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK

ODBORNÝ KONZULTANT

-095



Antonín Schmied

odborný konzultant pro bezbariérové užívání staveb

Královéhradecký kraj

(osvědčení č. KKS/0095/2009)