

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Ing. Karel Pihýr
Třebechovická 834
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/15/15098/Js/0VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Skořepa / 676HRADEC KRÁLOVÉ
12.2.2015**Jilemnice – rekonstrukce a modernizace letního koupaliště**

Na základě Vaší žádosti ze dne 28.5.2015 a doplňkových informací o likvidaci dešťových vod ze dne 1.2.2016 vydáváme stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci a modernizaci stávajícího areálu koupaliště, výstavba bude probíhat pouze uvnitř stávajícího areálu koupaliště a autocamping bude umístěn na sousedním pozemku. Novostavba provozního objektu bude dvoupodlažní nepodsklepená stavba vytvořená ze dvou na sebe skoro kolmých obdélníkových stavebních částí spojených jednopatrovou nástavbou krytého vstupního prostoru. Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad. Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace. Dešťové vody budou zaústěny do dešťové kanalizace. Rekreační bazén bude nepravidelného tvaru s plaveckou a rekreační částí o ploše 857 m² s průměrnou hloubkou 1,2 m mimo oblast skokanské části, objem vody bazénu bude cca 1 054 m³. Brouzdaliště – bazén osmičkového hranatého tvaru s dvěma výškovými úrovněmi hladiny, plocha bazénu 89 m², průměrná hloubka bazénu 0,3 m, tj o objemu cca 27 m³. Vodní diskotéka – bazén tvaru pravidelného šestiúhelníku, plocha bazénu bude 222 m², průměrná hloubka bazénu 0,05 m tj o objemu cca 11 m³. Pro zajištění čisté a hygienicky nezávadné vody, bude tato po celou dobu provozu cirkulovat přes úpravnu vody. K plnění bazénového systému úpraven se předpokládá napojení na vlastní zdroj vody (vrtaná studna). Dešťové vody ze střech objektů (550 m²), zpevněných ploch i prostoru bazénových ploch (8 615 m²) budou přes retenční nádrž objemu 160 m³ svedeny do toku Jilemka (IDVT 10101418) v ř.km 3,34 novým vyústním objektem v max. průtoku 14 l/s. Do retenční nádrže bude také zaústěna voda vypouštěná z bazénů a jímek. Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví státu, s nímž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik a to p.p.č. 2251/2 v k.ú. Jilemnice.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 658075, X: 996674.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Při dalším stupni zpracování projektové dokumentace požadujeme tuto předložit včetně detailu vyústního objektu na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov (Lesní 200, Turnov - Daliměřice, 511 01; ☎ 481 321 388) k odsouhlasení.
 - Vyústní objekt bude umístěn vzhledem k velikosti toku cca 0,2 - 0,3 m nad hladinou běžného průtoku. Samotná vyústní trubka bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku. Při budování vyústního objektu musí být zásah do břehů a břehových úprav minimalizován. Vyústní trubka nebude vyčnívat přes čelo vyústního objektu o více jak 0,1 m a bude umožňovat odběr kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod.
 - Vyústní objekt bude vybudován z materiálů přírodně blízkých a bude respektovat původní profil koryta toku.

- Bez písemného souhlasu správce toku s provedením vyústního objektu nebude stavba zkolaudována.
 - V dalším stupni zpracování projektové dokumentace bude předložen návrh hodnot vypouštěných bazénových vod.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou (Ing. Karla Ottová, ☎ 483 366 347), po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které je vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou se sídlem Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou