



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O16610119242 /TPCV/Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 27.7.2016

Ing. Karel Pihýr

Třebechovická 834

500 03 Hradec Králové

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Jilemnice – rekonstrukce a modernizace letního koupaliště		
Účel vyjádření:	dokumentace DSP		
Zájmové území:	okres:	Semily	
	obec:	Jilemnice	
	část obce, ulice, č.p.		
	katastrální území, parcelní číslo:	Jilemnice ppč. 1400/1... dle situace	
Investor:	Město Jilemnice		
Projektant:	Bazény a welnes s.r.o.		

Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
---------------------	--

1. Souhlasíme s navrženými úpravami letního koupaliště v Jilemnici dle předložené dokumentace.
2. Vodovodní přípojka pro areál zůstává stávající.
3. Souhlasíme s odvedením splaškových vod novou kanalizační přípojkou z PVC DN 250 v délce ca 61 m bude napojena do stávající stoky navrtávkou. Množství vypouštěných vod bude cca shodné se spotřebou vody. Původní přípojka musí být zrušena – kontrolu provedou pracovníci provozu Jilemnice
4. Odpadní voda z filtrů technologie bude odváděna také splaškovou přípojkou. Tyto vody musí být měřeny vlastním vodoměr na přívodním potrubí užitkové vody. Vodoměr bude našimi pracovníky zaplombován a podle tohoto měřidla bude účtováno pouze stočné.
5. Podmínky realizace kanalizační přípojky:
 - zahájení výkopových prací stavebník oznámí minimálně 14 dnů předem (tel. 481 544 040 – provoz Jilemnice)
 - v tomto termínu požádá stavebník o vytyčení kanalizačního řadu, na který se bude napojovat (ochranné pásmo kanalizačního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně) **objednávka vytyčení na tel. 840 111 111**
 - při realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu
 - napojení přípojky na kanalizační řad bude provedeno výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), sepsané žádosti o zřízení kanalizační přípojky a uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by **VEOLIA**

6. Nesouhlasíme s napojením splaškové kanalizační přípojky z objektu č. 533 do navržené přípojky z koupaliště. Sdružené přípojky jsou nepřípustné. Každá nemovitost musí samostatnou přípojku až po napojení na veřejnou stoku. Takto navržený společný úsek by musel být realizován jako splašková stoka, převeden do majetku VHS Turnov a provozován SčVK a.s. Tuto možnost je třeba projednat s majitelem infrastruktury - Vodohospodářské sdružení Turnov p. Šimunek, tel 725 058 980.
7. Dešťové vody a vody z bazénů budou vypouštěny dešťovou kanalizací do Jilemky.
8. Realizaci dalších IS předložena PD neřeší.
9. Při umístění jakýchkoliv staveb (HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací.
10. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
11. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
12. **K sepsání žádosti o zřízení kanalizační přípojky a k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod se vlastník připojované nemovitosti dostaví do firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábř. 2216, 511 01 Turnov, telefon 481 322 141 s těmito podklady:**
 - a. *toto vyjádření*
 - b. *platné povolení stavebního úřadu (územní souhlas, rozhodnutí, ohlášení ...)*
 - c. *platná stavební dokumentace*
 - d. *výpis z katastru nemovitosti*
 - e. *výpis z Obchodního rejstříku*
 - f. *osvědčení o registru DIČ*
 - g. *případná ověřená plná moc za všechny spoluvlastníky připojované nemovitosti*
 - h. *číslo účtu k platbám*
13. Před vydáním souhlasu s užíváním stavby přípojek požadujeme předložit **geodetické zaměření dle směrnice GIS S.09.02 SčVK a.s.** uveřejněné na: <http://www.vhsturnov.cz/ostatni-p-13.html>, protokol o zkoušce nepropustnosti kanalizační přípojky a o kontrole napojení na stoku.

Vyjádření

S realizací stavby dle předložené projektové dokumentace včetně budoucího odvádění odpadních vod **souhlasíme** za předpokladu splnění podmínek realizace.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
174

Lenka Valšíková
Útvar technicko-provozní činnosti