



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O15610062264 /TPCV/Val
Vyřizuje: Lenka Valšíková
Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Pracoviště: ÚTPČ Turnov
Datová schránka: f7rf9ns
email: info@scvk.cz
Telefon: 481 322 141 - linka 7164
Email: lenka.valsikova@scvk.cz
Datum : 9.6.2015

Ing. Karel Pihýr
Třebechovická 834
500 03 Hradec Králové

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Jilemnice – rekonstrukce a modernizace letního koupaliště		
Účel vyjádření:	dokumentace DUR		
Zájmové území:	okres:	Semily	
	obec:	Jilemnice	
	část obce, ulice, č.p.		
	katastrální území, parcelní číslo:	Jilemnice ppč. 1400/1... dle situace	
Investor:	Město Jilemnice		
Projektant:	Bazény a welnes s.r.o.		
Platnost vyiádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

1. Souhlasíme s umístěním, stavby koupaliště dle přeložené dokumentace.
2. Souhlasíme s využitím stávající vodovodní přípojky.
3. Kanalizační přípojka bude provedena nově, v jiné trase z PVC DN 250 v délce cca 56,3 m. Stávající přípojka musí být zaslepena.
4. Do splaškové kanalizační přípojky mohou být vypouštěny prací vody z filtrů technologie v objemu max. 33 m³/den.
5. Voda z bazénů a dešťové vody z areálu a zpevněných ploch nebudou vypouštěny do splaškové kanalizace.
6. Dokumentaci pro stavební povolení doplněnou o návrh způsobu měření odváděné prací vody a splaškových vod, požadujeme předložit k odsouhlasení.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Lenka Valšíková: CZ49099451

Útvar technicko provozní činnosti