



Ing. Karel Pihýr
Třebechovická 834 / 28
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

1075650714

Ivo Hochman / 840 840 840

Liberec 03. 06. 2015

Vyjádření.

Vážený pane inženýre,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 02. 06. 2015, v které nás žádáte o vyjádření k rekonstrukci a modernizaci letního koupaliště na pozemcích p. č. 1411 / 1, p. č. 1414, p. č. 1461 / 1, p. č. 1417 / 1 a p. č. 1419 v katastrálním území Jilemnice vč. udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

V zájmovém území předmětné stavby se nachází energetické zařízení (nadmerní volné vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458 / 2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 33 3302 a ČSN EN 50341-3.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace **10 m**.

Vámi předložená situace s návrhem předmětné stavby neposkytuje dostatečný podklad pro požadované vyjádření vč. udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Pro požadované vyjádření vč. udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. k předmětné stavbě požadujeme předložit **řádnou projektovou dokumentaci** – nikoliv pouze situaci, kde požadujeme zpracovat následující připomínky.

Návrh předmětné stavby vč. doplňkových staveb a přípojek inženýrských sítí v místě střetů s nadzemním volným vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (není v situaci zakresleno) požadujeme provést dle příslušných článků PNE 33 3302 – místa střetů jednotlivých objektů popsat v technické zprávě.

Nadmerní volné vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je v zájmovém území předmětné stavby navrženo přeložit do zemního kabelového vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., – přeložku registrujeme v ČEZ Distribuci, a.s. pod číslem stavby IZ – 12 – 2000130.

Stavbu oplocení požadujeme navrhnout **min. 4 m** od podpěrného bodu č. 1 s úsekovým odpojovačem SM_253 s tím, že tento bod bude trvale přístupný z veřejného prostranství - popsat v technické zprávě a okótovat ve výkresové části PD.

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

Přístup k podpěrnému bodu č. 5 požadujeme zajistit vjezdovou bránou **min. 4 m** širokou, která bude osazena energetickým zámkem.

Veškeré nadzemní stavby budou realizovány mimo ochranná pásma nadzemního a podzemního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Souběhy a křižovatky přípojek inženýrských sítí vč. areálových rozvodů s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení

Žádosti z roku 2009 na připojení předmětné stavby k distribuční soustavě 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., kterou v ČEZ Distribuci, a.s. registrujeme pod číslem **4120421287**, skončila z důvodu nečinnosti investora platnost – nutno podat novou žádost.

Projektovou dokumentaci doplňte a opravte ve smyslu výše uvedených připomínek a po té předložte na ČEZ Distribuci, a.s. znovu k vyjádření.

Toto vyjádření je platné 12 měsíců od 03. 06. 2015 a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Oddělení Správy energetického majetku
Teplice 87/10
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 200.

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s.