

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY:

- 1) Všechny podlahy s izolací provést jako plovoucí tj. páskem z extrudovaného polystyrenu lemovat všechny stěny tak, aby roznášecí desky a další vrstvy včetně nášlapné byly dilatovány od zdí.
- 2) Veškeré betonové mazaniny se sítí budou provedeny jako desky z betonu minimálně kvality C 20/25 (vyztužené sítí z profilu o průměru 4 mm s oky 150/150 mm, dilatované max po 6 bm.
- 3) Veškeré hydroizolační stěrky je nutno provádět právě jen ve výšce přesně podle detailů, aby nebyla narušena funkce navazujících konstrukcí
- 4) Veškeré dřevěné podlahy budou opatřeny napouštěcími oleji nebo tvrdým matným lakem v nejdolnějším provedení se základním a minimálně třemi vrchními nátěry s potřebnými úpravami mezi nátěry dle technologických listů vybraného dodavatele.
- 5) Veškeré dlažby je nutno ošetřit a stabilizovat Porosilem v nevhodnějším provedení a skladbě dle požadavků výrobce, kterého je třeba přizvat k ověření vhodnosti vybraných přípravků pro dané prostředí
- 6) Všechny vrstvy ze speciálních materiálů (IPT, cementové hydroizolační stěrky apod.) může provádět pouze vyškolená firma dle technologických listů příslušného dodavatele (penetrace, ředění, plastifikátory, mezivrstvy atd.). Práce je možno navíc zahájit teprve po konzultaci s technickým poradcem výrobce, který si na stavbě prohlédne připravenost stavby.
- 7) Jednotlivé skladby jsou v tabulce uvedeny obecným popisem pouze se specifikací, k čemu daná vrstva slouží. Přímý dodavatel, který bude podlahy (případně jejich části) realizovat, je povinen předložit skladbu s konkretizováním jednotlivých materiálů a rovněž předložit technologický postup provádění.
- 8) Veškeré povrchové vrstvy a jejich úpravy (dlažby, stěrky, dřevěné lamely...) jsou specifikovány v příloze PU a budou nejprve konzultovány s projektanty (autory) formou vzorků a použity až po písemném souhlasu autorů.

S0.1**ZEĎ OBVODOVÁ**

vrchní vrstva

STÁVAJÍCÍ ZEĎ - OMÍTNUTÁ

jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence

kvality v úrovni řad „kreativních“ omítek různých výrobců

bude imitovat historickou omítku, provedení viz omítka na vedlejší budově hospody

spotřeba 3 – 4 kg/m²

výztužná vrstva

perlínka nebo jiná systémová síť

--

podkladní vrstva

minerální stěrka

5 mm

tepelně izolační vrstva

minerální vlna

200 mm

nosná vrstva

stávající zdivo/ dozdivky

--

S0.1**ZEĎ OBVODOVÁ****SANAČNÍ SKLADBA NA VNĚJŠÍM LÍCI OBVODOVÝCH ZDÍ****OD ZÁKLADOVÉ SPÁRY PO TERÉN**

ochranná vrstva

textilie z netkaných polypropylenových vláken 500g/m² přetažená do zábalu drenáže

3 mm

drenážní vrstva

drenážní folie s nopy a nakašir. tkaninou (nopy směrem k zemině)

8 mm

tepelně izolační vrstva

desky z extrudovaného polystyrenu např

200mm

izolační vrstva

modifikovaná cementová izolační stěrka

4mm za sucha

podkladní vrstva

malta CS IV

spáry 20mm po líc cihel

penetrace

mineralizační penetrace

--

nosná vrstva

stávající zdivo očištěné, nesoudržná malta vyškrabaná do hloubky 20mm

--

ZEĎ OBVODOVÁ**SANAČNÍ SKLADBA NA VNĚJŠÍM LÍCI OBVODOVÝCH ZDÍ OD HRANY TERÉNU DO VÝŠKY 300MM NAD T.**

vrchní vrstva

jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence

kvality v úrovni řad „kreativních“ omítek různých výrobců

bude imitovat historickou omítku, provedení viz omítka na vedlejší budově hospody

spotřeba 3 – 4 kg/m²

výztužná vrstva

perlínka nebo jiná systémová síť

--

podkladní vrstva

minerální stěrka

5 mm

ochranná vrstva

textilie z netkaných polypropylenových vláken 500g/m² přetažená do zábalu drenáže

3 mm

drenážní vrstva

drenážní folie s nopy a nakašir. tkaninou (nopy směrem k zemině)

8 mm

tepelně izolační vrstva

desky z extrudovaného polystyrenu 200mm

izolační vrstva

modifikovaná cementová izolační stěrka

4mm za sucha

podkladní vrstva

malta CS IV

spáry 20mm po líc cihel

penetrace

mineralizační penetrace

--

nosná vrstva

stávající zdivo očištěné, nesoudržná malta vyškrabaná do hloubky 20mm

--

S1.1**ZEĎ OBVODOVÁ****SANAČNÍ SKLADBA NA VNITŘNÍM LÍCI OBVODOVÝCH ZDÍ OD PODKLADNÍ VRSTVY DO +300MM**

pohledová vrstva - interier

nátěr 2-3 vrstvy nanášen malířskou štětkou různými směry

--

vrchní vrstva

štuková omítka ruční

5 mm

výztužná vrstva

perlínka nebo jiná systémová síť

--

podkladní vrstva

jádrová omítka ruční

10 mm

izolační vrstva

siranuvzdorná izolační stěrka

3x1mm za sucha

podkladní vrstva

malta CS IV

spáry 20mm po líc cihel

penetrace

mineralizační penetrace

--

nosná vrstva

stávající zdivo očištěné, nesoudržná malta vyškrabaná do hloubky 20mm

--

S1.2**ZEĎ VNITŘNÍ****ZEĎ STÁVAJÍCÍ/ NOVÁ - OMÍTNUTÁ**

pohledová vrstva - interier

nátěr 2-3 vrstvy nanášen malířskou štětkou různými směry

--

vrchní vrstva

štuková omítka ruční

5 mm

výztužná vrstva

perlínka nebo jiná systémová síť

--

podkladní vrstva

jádrová omítka ruční (vysprávký na stávajících zdech cca 20%)

10 mm

nosná vrstva

nové zdivo / stávající zdivo

S1.3**ZEĎ VNITŘNÍ****ZEĎ STÁVAJÍCÍ/ NOVÁ – BEZ MALBY (KNIHOVNA POD TRUHLÁŘSKÝMI VÝROBKÝ)**

vrchní vrstva

štuková omítka ruční

5 mm

výztužná vrstva

perlínka nebo jiná systémová síť

--

podkladní vrstva

jádrová omítka ruční (vysprávký na stávajících zdech cca 20%)

10 mm

nosná vrstva

nové zdivo / stávající zdivo

S1.4**ZEĎ VNITŘNÍ****KERAMICKÝ OBKLAD- DO VÝŠKY DLE VÝKRESŮ**

estetická vrstva – interier

keramický obklad 10 x 10 cm

6 mm

lepící vrstva

lepící malta

4 mm

penetrační vrstva

penetrační nátěr

vyrovnávací vrstva

vápenocementová omítka se soudržností min.1,5MPa

0 - 35 mm

nosná vrstva

nové zdivo / stávající zdivo

S1.4A**ZEĎ VNITŘNÍ**

estetická vrstva – interier
 lepící vrstva
 hydroizolační vrstva
 penetrační vrstva
 vyrovnávací vrstva

KERAMICKÝ OBKLAD- VE SPRŠE

keramická slinutá dlaždice 10 x 10 cm
 lepící malta
 hydroizolační stěrka
 penetrační nátěr
 vápenocementová omítka se soudržností min.1,5MPa

6 mm
 4 mm
 2 mm
 0 - 35 mm

nosná vrstva

nové zdivo / stávající zdivo

S1.5**ZEĎ VNITŘNÍ**

pohledová vrstva
 penetrační vrstva
 vrchní vrstva
 výztužná vrstva
 podkladní vrstva
 nosná vrstva

ZEĎ STÁVAJÍCÍ/ NOVÁ – OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR OMYVATELNÝ

prodyšný malířský nátěr vinylový dlouhodobě omyvatelný (barevnost dle standardů)
 kontaktní systémový napouštěcí nátěr
 štuková omítka ruční
 perlínka nebo jiná systémová síť
 jádrová omítka ruční (vysprávky na stávajících zdech cca 20%)
 nové zdivo / stávající zdivo

2x
 --
 5 mm
 --
 10 mm