



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Masarykovo náměstí 1, 2

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

PRACOVÍŠTĚ: Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp20v004to

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MÚBNLSB-OŽP-9341/2020 LEGVE

Naše sp. zn.: OŽP-4900/2020-LEGVE/1

Vyřizuje: Ing. Veronika Legátová

Tel.: 326 653 857

E-mail: veronika.legatova@brandysko.cz

Datum: 24.02.2020

Atelier bod architekti s.r.o.

Osadní 799/26

170 00 Praha 7

245.10 A/5

Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. k udělení souhlasu ke stavebnímu řízení k vytápění Komunitního centra Máslovice

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší, místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), a ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na základě žádosti **Obce Máslovice, IČO: 00240443, se sídlem: Pražská 18, 250 69 Máslovice**, zastoupené dle plné moci společností Atelier bod architekti s.r.o., IČO: 04598261, se sídlem: Osadní 799/26, 170 00 Praha 7,

uděluje souhlas

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., **ke způsobu vytápění Komunitního centra Máslovice, pozemek parc.č. KN 203 v k.ú. Máslovice.**

Souhlas s vytápěním objektu kondenzačním kotlem Geminox THRs 5-25C (jmenovitý tepelný příkon 24,5 kW) na zemní plyn se uděluje za následujících podmínek:

- 1) Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje bude menší než 0,3 MW.
- 2) Kotel bude splňovat požadavky na Ekodesign (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES)
- 3) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje bude povinen splňovat požadavky vyplývající z § 17 odst. 1 písm. a-d) zákona č. 201/2012 Sb.
- 4) Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.

Odůvodnění

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.01.2020 žádost Obce Máslovice o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k umístění kotle na zemní plyn jako zdroje tepla pro Komunitní

centrum Máslovice. Jmenovitý tepelný příkon zdroje znečišťování ovzduší je 24,5 kW. Vzhledem k jmenovitému příkonu zdroje do 0,3 MW, není nutná rozptylová studie, provozní řád ani nejsou vyžadována kompenzační opatření. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, s umístěním zdroje souhlasí.

Podmínky tohoto závazného stanoviska jsou závaznou součástí ve věci vydaných územních rozhodnutí a souhlasů a stavebních rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Žadatel, který nabývá práv vyplývajících z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené, a to ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Poskytujeme vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz

Ing. Veronika Legátová
samostatný referent

Otisk úředního razítka

Obdrží do DS

Atelier bod architekti s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7

Na vědomí

Stavební úřad Klecany