



MĚSTO PÍSEK

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Zadavatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466;
Adresa: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek; Jednající: Mgr. Evou Vanžurovou, ředitelkou;
IČ: 70943125

Otevřené podlimitní výběrové řízení na stavební práce – „Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek“

Výše uvedený veřejný zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona formou otevřeného řízení.

Dotaz č. 2:

„Na pozici č. 24 jsou uvedeny dveře, ve výkazu prvků jsou popsány jako dřevěné dveře v plastové stěně, ve výkazu výměr jako dřevěné dveře a v technické zprávě je napsáno: Vchodové dveře odkaz č. 17 a 24 navrženy plastové konstrukce celk. tl. profilace 80mm s izolačním dvojsklem $U = 1,1 \text{ Wm}^2\text{K}$. Chtěli bychom se proto zeptat, zda jsou dveře plastové nebo dřevěné v plastové stěně?“

Odpověď č. 2:

Upřesňující informace k "Výpisu prvků" odkaz č. 24 - jedná se o dveře dřevěné v dřevěné stěně.

V Písku dne 05.03.2014

Ing. Jiří Bláha Veřejné zakázky

tel.: +420 382 330 243 / fax: +420 382 214 431

e-mail: jiri.blaha@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz

Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu