

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
007/2023

VYŘIZUJE
Ing. Ondřej Kolano
fax 587407502
724 114 224
kolano@sart.cz

ŠUMPERK
20. 3. 2023

Věc: Vyjádření ke stavbě

„Prodloužení místní komunikace na ul. Kovářská, Vikýřovice“

Investor: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Obec: Vikýřovice

Katastrální území: Vikýřovice

Dotčené parcely: 140, 150/1, 1899/5

Dotčené parcely dráhy: 1899/1

Popis stavby:

Předmětem stavby je prodloužení místní komunikace na ul. Kovářská ve Vikýřovicích.

Provozovatel dráhy **SART – stavby a rekonstrukce** souhlasí s výše jmenovanou stavbou a s vydáním souhlasu se stavbou v ochranném pásmu dráhy dle § 7 odst. 3 zákona 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, při dodržení následujících podmínek:

- Souhlas se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů vydal na základě žádosti, Drážní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.
- Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, trati Šumperk – Petrov nad Desnou, v km 16,300, def. úsek Vikýřovice – Vikýřovice Lesní.
- Při stavbě **nedojde k dotčení** vedení inženýrských sítí ve správě provozovatele dráhy.
- Po dobu stavby a po jejím dokončení nesmí být žádným dočasným i trvalým stavebním prvkem omezeny rozhledové poměry na železnici, na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky, nebo by mohly jinak ohrozit drážní provoz. Technické provedení nesmí negativně ovlivnit parametry železničního svršku, spodku a ostatních staveb a objektů na dráze.
- Stavba musí být provedena tak, aby po jejím dokončení nebylo již nutno realizovat žádná dodatečná stavební opatření k omezení vlivu z provozování dráhy.

- Trať Šumperk – Kouty nad Desnou je provozována závislou elektrickou trakcí - je použita stejnosměrná proudová soustava trakčního vedení 3kV ss. (ochrana stavby proti nepříznivým účinkům bludných proudů apod.). Během prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na železniční trati.
- Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Kolano, 724 114 224

V Šumperku 20. 3. 2023

Ing. Ondřej Kolano
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

