



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

P.P. Architects s.r.o.

Horova 1918/38b
616 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO
	721/004527/2015/OBo	Ing. Bojanovský / 543 433 235	26.02.2015
VĚC			15022801

Brno, ul. Labská 9, k.ú. Starý Lískovec, p.č. 2113, 2261/1, 2261/2, "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ, II. etapa", vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

K projektové dokumentaci předmětné stavby pro územní řízení bylo vydáno naše souhlasné stanovisko s podmínkami zn. 720/027533/2014/OKI ze dne 24.11.2014. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti, dodržte podmínky v něm uvedené.

Předložená projektová dokumentace řeší II. etapu rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno – západ. Předmětem jsou stavební úpravy východního křídla objektu, vybudování nových parkovacích stání před a za objektem (parkoviště I. a parkoviště II.), zřízení nového příjezdu na parkoviště II, vybudování přípojky metropolitní optické sítě a likvidace dešťových vod z řešených pozemků. Celý areál je oplocen. Stávající oplocení bude nahrazeno novým v původním místě. Ze severní strany areálu bude zřízen nový příjezd na parkoviště II. Napojení na přípojky inženýrských sítí je stávající.

Zásobování vodou

Objekt služebny je zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu DN 100 v ul. Labská stávající vodovodní přípojkou. Vodoměrná šachta je umístěna v zelené ploše na p.č. 2261/5. Množství pitné vody pro 30 osob je vyčísleno na $Q_{\text{dmax}} = 2,25 \text{ m}^3/\text{den}$ ($Q_{\text{hmax}} = 0,048 \text{ l/s}$).

Zájmová lokalita je zásobena z tlakového pásma 1.4 z vodojemu Nový Lískovec s maximální hladinou vody na kótě 342,0 m n.m. - maximální hydrostatický tlak vody může v úrovni terénu dosahovat až 0,65 MPa. Doporučujeme na vnitřní vodovodní instalaci osadit redukční ventil.

Odkanalizování

V zájmové oblasti je oddílný kanalizační systém. Splaškové a dešťové odpadní vody jsou odváděny stávajícími kanalizačními přípojkami do splaškové kanalizační stoky DN 300 a dešťové kanalizační stoky DN 300 pro veřejnou potřebu v ul. Vltavská.

Splaškové vody – Předpokládané množství odváděných splaškových vod je $Q_{\text{spl,hod}} = 0,058 \text{ l/s}$. S uvedeným množstvím souhlasíme.

Dešťové vody – Celkové množství odváděných dešťových vod do kanalizace činí 16,80 l/s. Hydrotechnickým výpočtem bylo doloženo, že bude dodržen odtokový součinitel dané oblasti $\psi = 0,4$ a povolený odtok z pozemku 17,40 l/s nebude překročen.

Doporučujeme před zahájením stavebních prací ověřit technický stav a kapacitní možnosti stávající vodovodní a kanalizační přípojky.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. souhlasí s výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení za předpokladu dodržení podmínek:

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- **Výkopové práce v ochranném území vodovodní přípojky (např. SO – 07 Přeložka vedení SEK O2) lze provádět pouze ručně a se zvýšenou opatrností.**
- Dodržte Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu. Paty lešení umístěte mimo trasu vodovodní a kanalizační přípojky tak, aby bylo zachováno ochranné území (0,75 m od líce potrubí) kolem vodovodní a kanalizační přípojky.
- Před zahájením stavby bude vytyčen vodovodní řad v zájmové lokalitě. Pro potřeby vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka provozu vodovodní sítě pana Stelzela, tel. 606 676 302. V případě potřeby vytyčení kanalizace kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu kanalizační sítě pana Radka Vitocha, tel. 606 676 346.
- Ovládací armatury, hydranty a vstupní šachty musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Vodoměrné sestavy vodovodních přípojek nesmí být během stavby poškozeny nebo měněny. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur.
- V případě potřeby kontaktujte technika provozu vodovodní sítě pana Turka, tel. 606 715 403, případně technika provozu kanalizační sítě pana Radka Vitocha, tel. 606 676 346.
- Ověřenou situaci se zákresem sítí v provozování naší akciové společnosti získáte osobní návštěvou Technické evidence Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, Brno. Úřední hodiny jsou: Po a St - 8⁰⁰ až 17⁰⁰ hod., Út a Čt - 8⁰⁰ až 15⁰⁰ hod., Pá - 8⁰⁰ až 13⁰⁰ hod. V případě, že požadujete zákres inženýrských sítí v digitální podobě, tak kontaktujte pracovníka technické evidence, pana Davida Kutálka - tel. 543 433 130 a s ním dohodněte podmínky dodání. Obě služby jsou placené.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Vyjádření má platnost jeden rok od data odeslání vyjádření a platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Vyjádření se vztahuje k PD z 02/2015.

Příloha: PD zpět (koordinální situaci a technickou zprávu si ponecháváme)
Na vědomí: Ing. Klimeš, BVK, a.s. - VHR

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
vedoucí útvaru VHR


Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR