

Zadavatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem: Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 25512285

Název veřejné zakázky:

„Vybudování kolektoru Skořepka TSB “

**zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – dotaz dodavatele ze dne 16. 6. 2025

S ohledem na doručený dotaz dodavatele ze dne 16. 6. 2025 zadavatel v souladu s čl. VI. výzvy podání nabídky doplňuje zadávací podmínky následovně:

Dotaz č.1

Položky 41 a 42 nejsou jednoznačné. V popisu položky je stanovena jednotková cena, ale zároveň je napsáno, že položka obsahuje dodávku. Jedná se o preliminář, nebo investor dodává materiál?

Odpověď zadavatele:

U obou položek se jedná o kompletní dodávku a montáž poklopů C250 (pol. 41 - 1ks Nový litinový poklop vyplněný betonem 2,1 x 1 m, pol. 42 2ks Ocelový poklop 600 x 600 mm). Zasíláme upravený VV, kde jsou zároveň odstraněny jednotkové ceny u položek 41 a 42.

Dotaz č.2

Zadávací dokumentace obsahuje Přeložku a provizorní vodovod BVK ale neobsahuje k tomuto výkaz výměr. Bude přeložku realizovat zadavatel nebo samotné BVK, případně zhotovitel (v tom případě chybí jakýkoliv výkaz výměr)

Odpověď zadavatele:

Přeložku a provizorní vodovod bude realizovat vybraný zhotovitel společnosti BVK, a.s. BVK, a.s., bude výběr zhotovitele realizovat samostatně vlastním výběrovým řízením.

Dotaz č. 3

Výzva obsahuje text „Součástí konstrukce je realizace montážního a vstupního poklopu, konstrukčního vybavení (kabelové registry a lávky) zádržná jímka v nejnižším bodě chodby pro čerpání vody a instalace vlastního vybavení kolektorové chodby (osvětlení, elektroinstalace, zásuvkové skříně atd.). Ve výkazů výměr položky elektroinstalace, osvětlení, kabelových registru a lávek chybí. Budou se realizovat? Pokud ano, je třeba doplnit do VV.

Odpověď zadavatele:

Vlastní vybavení (osvětlení, elektroinstalace, zásuvkové skříně, kabelové registry) bude realizovat zadavatel z důvodu návaznosti na stávající rozvody ve vodovodní chodbě šachty

kolektoru, na který se kolektore Skořepka napojuje.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je do: **24. 6. 2025, 16:00 hod.**

Příloha: Položkový rozpočet stavby

V Brně dne 17. 6. 2025

Mgr. et Mgr. Petra Lavická, Ph.D.
právník