

**Dotaz k zadávací dokumentaci**

Zadavatel obdržel dne 02.02.2021 dotaz, týkající se Výzvy k podání nabídky s názvem „Průběžné dodávky obalovaných asfaltobetonových směsí v roce 2021“, na které níže reaguje takto:

**Znění dotazu:**

*„ZD v části II. jsou uvedeny požadované AS, u kterých není uveden druh pojiva. Směs ACO 11 S je podle aktualizované normy ČSN 73 61 21 možné vyrábět pouze s modifikovanými pojivy. Ostatní požadované směsi je možné vyrábět s pojivem 50/70. V případě, že je požadována směs ACO 11 S 50/70, která není v souladu s normou ČSN a již tuto směs nemáme v sortimentu, může být nahrazena směsí ACO 11 50/70 nebo ACO 11 + 50/70? Tyto směsi jsou vhodnou alternativou shodnou s normou. Proším Vás o upřesnění požadovaných druhů asfaltových směsí“.*

**Odpověď na dotaz:**

Zadavatel tímto upřesňuje specifikaci druhů obalovaných asfaltobetonových směsí konkrétně tak, že namísto původně specifikované směsi **ACO 11 S** bude, v návaznosti na aktualizované znění normy ČSN 73 61 21, jednotlivými dodavateli předložena nabídka na směs **ACO 11 + 50/70**.

Ve Frýdku-Místku, dne 03.02.2021

Ing. Jaromír Kohut  
předseda představenstva