



	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 57W, 4000K, 7900lm, IP66
	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 44W, 4000K, 6100lm, IP66
	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 25W, 4000K, 3400lm, IP40
	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 29W, 4000K, 4200lm, IP20
	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 33W, 4000K, 4100lm, IP20
	PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 18W, 4000K, 1900lm, IP44
	LED páseč 24V DC, 14W/m, 4000K, IP67 + zařezávaný hliníkový profil 12mm + zdroj 60W, 230V AC/24V DC, IP20
	PŘISAZENÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 1,7W, 1700lm, IP65 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
	PŘISAZENÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 2W, 200lm, IP65 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
	PŘISAZENÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 3,4W, 237lm, IP20 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
	PŘISAZENÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 3,4W, 226lm, IP20 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
	FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKA
	MINIMÁLNÍ HLADINA OSVĚTLENOSTI
	SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 1, 10A/250V, IP20
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 5, 10A/250V, IP20
	PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 6, 10A/250V, IP20
	OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ 1/0, 10A/230V, IP44
	SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 1, 10A/250V, IP44
	POHYBOVÉ ČIDLO 180°, 10A/230V, IP20
	POHYBOVÝ SNÍMAČ, 230V/16A, 180°, IP44
	POHYBOVÝ SNÍMAČ, 360°, 10A/250V, IP20
	ELEKTRICKÝ VÝVOD 230V
	ROZVADĚČ NN
	SKŘÍŇOVÝ PŘISAZENÝ ROZVADĚČ NN

Tato dokumentace je určena pouze pro stavební řízení (DSP).
V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh a zpracovatel
této projektové dokumentace nepřebírá jakékoliv záruky a odpovědnost za případné
škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

PROJEKT EI POUZE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (DSP)
 PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
 OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
 ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM
 PROUDOVÝM CHRÁŇČEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
KAREL SVOBODA	RADEK ZDRAŽIL		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby Havlíčkův Brod,Na Valech 3525,58001 H.Brod			
Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře,H.Brod SO.706 VÝSTAVBA NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY D.1.2.3. ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ:	DSP
		DATUM:	06/2025
		ZAK.ČÍSLO:	ZK25/23
		VÝKRES:	
Půdorys 1.NP_Osvětlení		MĚŘITKO:	Č.v.
		1:50	706-D.1.2.3.2