

PROJEKT EI POUZE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (DSP)
 PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
 OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
 ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

NS1		KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM TRANSFORMÁTOR 230V/15V
NS2		TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ
NS3		TLAČÍTKO RESETOVACÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE	
KAREL SVOBODA	RADEK ZDRAŽIL		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3525, 58001 H. Brod			
Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, H. Brod SO.706 VÝSTAVBA NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY D.1.2.3 ELEKTROINSTALACE VÝKRES: Půdorys 2.NP_Zásuvky a technologie		STUPEŇ: DATUM: ZAK.ČÍSLO: MĚŘITKO: 1:50	DSP 06/2025 ZK25/23 Č.v. 706-D.1.2.3.5