

Lw0=55dB

ELE

102

1.03

1.04

-50

1.05

1.02

Přívod vzduchu do sachtý přirozeně dopř. otvorem
(upřesnit dodavatel výřahové technologie dle platné legislativy)

1.07

1.08

-30

101

ELE

ZTI

S4
Ø100
KONDENZÁT

1.06

1.09

-50

101

ELE

1.10

1.11

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
1.01	RE – USE	171,22
1.02	CHODBA + SCHODISTĚ	22,21
1.03	SKLAD OBALŮ	4,05
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,86
1.05	SPISOVNA	28,12
1.06	VSTUPNÍ HALA	14,46
1.07	VÝTAH	3,38
1.08	ÚKLID	2,22
1.09	WC – MOBILNÍ M. (KLIENT)	4,07
1.10	KANCELAŘ Č.1	14,08
1.11	ZAVĚTRÍ	11,58

LEGENDA ZAŘÍZENÍ VZT

- 101** KNZT-UP-60+ERK-F
El. příkon :
 - Podomítkový radiální ventilátor do podhledu, IP44
 - 19W / 230V, časový doběh 5-20min (součást vent.)
- 102** ELEGANCE T 100
El. příkon :
 - Potrubní axiální nástěnný ventilátor
 - 14W / 230V, časový doběh (součást vent.)

LEGENDA CHLAZENÍ

VEDENÍ CHLADIVA (2xCu - KAPALINA / PLYN)

LEGENDA VZT

-  PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU
-  ODVOD VZDUCHU Z PROSTORU
-  VÝFUK VZDUCHU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
-  ČM
ODVOD VZDUCHU - m3/hod
-  PŘÍVOD VZDUCHU - PŘÍROZENĚ (NAPŘ. DVEŘE BEZ PRAHU MEZERA 8-12mm)

KONDENZÁT

- BUDE ODVEDEN KONDENZÁT OD NEJNIŽŠÍCH MÍST STOUPAČEK VZT VÝFUKOVÉHO VZDUCHU

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA KOORDINACE SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROFESEMI A PEČLIVĚ NAPLÁNOVÁNY TRASY POTRUBÍ PODLE PROJEKTU A SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÝCH PŘÍMO NA STAVBĚ

INVESTOR / Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3525,58001 H.Brod		VYPRACOVAL ING. TOMAŠ DVOŘÁK tel. 777 317 084 maxtom@centrum.cz IČO: 744 750 29, ČKAIT: 140367	
MÍSTO STAVBY / Havlíčkův Brod		DATUM 06/25	PARÉ /
AKCE / Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, H.Brod SO.706 VÝSTAVBA NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY D.706-1.2.5 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE		STUPEŇ DSP	
		FORMÁT 2XA3	
OBSAH VÝKRESU / PŮDORYS 1.NP		Č. ZAK. 2025009	
		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 1