

legenda

- hlavní přívod z kolektoru ze stávající výměníkové stanice materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná
- potrubí rozvod – vytápění –vzduchotechniky materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná
- potrubí rozvod – vytápění část 1.N.P. "poliklinika–odm.část " 1.P.P.–materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná 1.N.P.–materiál– Al/PEX – vedeno v podlaze
- potrubí rozvod – vytápění JZ a JV materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná vedeno v podhledu
- potrubí rozvod – vytápění JZ a JV materiál– Al/PEX – vedeno v podlaze
- potrubí rozvod – vytápění SZ a SV materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná vedeno v podhledu
- potrubí rozvod – vytápění SZ a SV materiál– Al/PEX – vedeno v podlaze

X protipožární ucpávka systémová EI90 U/C

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
0.01	SCHODIŠTĚ	8,4
0.02	VÝTAH	6,8
0.03	CHODBA	94,9
0.04	KRYT CO	661,0
0.05	STROJOVNA VZT	89,2
0.06	KOMPRESOVNA VZT	31,3
0.07	REHABILITACE	64,9
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	23,0
0.09	SERVEROVNA	10,4
0.10	POŽÁRNÍ ROZVODNA	5,6
0.11	CHODBA	11,7
0.12	ROZVODNA SLP	9,8
0.13	VÝTAH	2,8
0.14	SCHODIŠTĚ	9,2
0.15	NÁHRADNÍ ZDROJ	10,7
0.16	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	9,2
0.17	NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR	10,7

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers

Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch.Jaroslav Tomšů	Ing. Antonín Horych	Ing. Antonín Horych	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany

Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Stříž kov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:75	Formát:	6 x A4
Obsah přílohy:	D.1.4 -ÚT - Vytápění PŮDORYS 1.P.P					Příloha:	002
						Revize:	00