

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
2.01	SCHODIŠTĚ	17,6
2.02	VÝTAH	6,8
2.03	VÝTAH	7,3
2.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0
2.05	ROZVADEČ SLB	4,1
2.06	ROZVADEČ SLN	2,6
2.07	SCHODIŠTĚ	17,6
2.08	CHODBA	83,3
2.09	UBYTOVACÍ JEDNOTKA	41,7
2.10	OBLASTNÍ SESTRA	27,0
2.11	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,2
2.12	VRCHNÍ SESTRA	29,5
2.13	UBYTOVACÍ JEDNOTKA	36,5
2.14	SKLAD TREZOR S OPIÁTY	33,6
2.15	SKLAD SPOTŘEB. MATERIÁLU	72,2
2.16	SKLAD LŮŽKOVIN	71,1
2.17	SKLAD LÉKŮ	149,1
2.18	SKLAD TISKOPISŮ	55,8
2.19	CHODBA	104,7
2.20	LEKTOŘI	76,1
2.21	DENNÍ MÍSTNOST	50,9
2.22	SERVISNÍ MÍSTNOST	53,4
2.23	ŠATNA ŽENY	46,0
2.24	WC INVALIDÉ	3,8
2.25	ŠATNA MUŽI	46,7
2.26	ÚKLID	3,8
2.27	KANCELÁŘ	52,6
2.28	KANCELÁŘ	55,8

legenda

VK
21/600/1000 — otopné deskové ocelové těleso s vestavěným ventilem (VK)
typ/výška/délka
– termostatická hlavice pro tělesa VK pro veřejné prostory
– šroubení DN15 pro napojení těles VK – přímé

22/600/1600 — otopné deskové ocelové těleso
typ/výška/délka
– termostatický ventil DN15 přímý/ šroubení s uzavíráním přímé DN15
– termostatická hlavice pro veřejné prostory

trubkové otopné těleso
900.450 — výška/délka
typový ventil – ventil pro středové připojení a termostatická hlavice

N4 – nastavení trvalé regulace ventilu

potrubí rozvod – vytápění –vzduchotechniky materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná

potrubí rozvod – vytápění JZ a JV materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná vedeno v podhledu

potrubí rozvod – vytápění JZ a JV materiál– Al/PEX – vedeno v podlaze

potrubí rozvod – vytápění SZ a SV materiál–uhlíková ocel vně pozinkovaná vedeno v podhledu

potrubí rozvod – vytápění SZ a SV materiál– Al/PEX – vedeno v podlaze

X protipožární ucpávka systémová EI90 U/C

pozn.1

potrubí vytápění vedeno nad potrubí VZT, nutno koordinovat na stavbě

±0,000= 294,700 m n.m. bpv

Agile Consulting Engineers
Agile Consulting Engineers s.r.o
Na Vyhlídce 64, 190 00 Praha 9
E: info@agile-ce.cz
T: +420 733 386 555

Paré:

Navrhl:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Ing.arch.Jaroslav Tomšů	Ing. Antonín Horych	Ing. Antonín Horych	Jan Tomšů, MSc CEng

Stavebník: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Sokolovská 14/324, Vysočany
Stupeň dok.: DPS

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
k.ú. Střížkov [730866], par.č. 515/24

Místo stavby:	Praha	Datum:	04/2023	Měřítko:	1:75	Formát:	10 x A4
Obsah přílohy:	D.1.4 -ÚT - Vytápění PŮDORYS 2.N.P					Příloha:	005
						Revize:	00