

DÍLČÍ ŘEZ B-B' - ČÁST NAD CHODBOU U ŠATEN A WC V 1.NP

POZNÁMKA

- I. PŮVODNÍ OKENNÍ OTVORY BUDOU ZAZDĚNÝ. V MÍSTĚ PŮVODNÍHO OTVORU BUDE OSAZENO VZT POTRUBÍ Ø150mm. NA POTRUBÍ BUDE NAPOJEN NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR, KTERÝ ZAJISTÍ ODVOD VZDUCHU min. 480m³/h. OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU BUDE SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A VENTILÁTOR BUDE OPATŘEN DOBĚHEM. Z VNITŘNÍ STRANY BUDE NA POTRUBÍ OSAZENA KRYCÍ MŘÍŽKA A ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE OSAZENA PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU.
- II. V PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENO, ZDA JE TATO ELEKTRO SKŘÍŇ VYUŽÍVÁNA. V PŘÍPADĚ, ŽE VYUŽÍVÁNA NENÍ, BUDE ZRUŠENA. POKUD VYUŽÍVÁNA JE, BUDOU ZDE DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OSAZENY NOVÁ DVÍŘKA POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- III. V PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ BUDE OVĚŘENO, ZDA JE TATO ELEKTRO SKŘÍŇ VYUŽÍVÁNA. V PŘÍPADĚ, ŽE VYUŽÍVÁNA NENÍ, BUDE ZRUŠENA. POKUD VYUŽÍVÁNA JE, BUDE PILÍŘEK ELEKTRO NA STĚNÁCH OPATŘEN LEPICÍ STĚRKOU S VZTUŽNOU SÍTKOU A NÁSLEDNĚ NOVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU. STARÁ NEVYHOVUJÍCÍ DVÍŘKA BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ. STŘÍŠKA PILÍŘKU BUDE NOVĚ OPLECHOVÁNA.
- IV. V MÍSTĚ OSTĚNÍ U PROSKLENÉ HLINIKOVÉ STĚNY BUDE V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU PROVEDEN PRUH TEPELNÉ IZOLACE Z PIR DESEK tl.60mm Z DŮVODU, ABY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NEZASAHOVAL DO PROSKLENÉ PLOCHY.
- V. ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. 200mm. PODĚL OBJEKTU BUDE PROVEDEN OKAPOVÝ CHODNÍČEK š.350mm Z "KAČÍRKU", OHRANIČENÝ ZAHRADNÍM BETONOVÝM OBRUBNÍKEM, USAZENÝM DO SUCHÉ BETONOVÉ SMĚSI.
- VI. ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH tl. 200mm. ZPĚTNĚ BUDE PROVEDEN CHODNÍK Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV Z DRCENÉHO KAMENIVA.

UPOZORNĚNÍ:

Původní skladby konstrukcí byly určeny odborným odhadem. Do konstrukcí nebyly prováděny destruktivní sondy z důvodu užívání objektu. Skutečné skladby konstrukcí se mohou od předpokládaného stavu mírně lišit.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE, OBECNĚ – typ dle skladby konstrukcí
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS tl. 140mm (λ=0,035W/m².K)
- K

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – popis viz tabulky prvků PSV
- Z

NOVÉ ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY – popis viz tabulky prvků PSV

St.1 OBVODOVÁ STĚNA - EPS tl. 160mm
(skladba od interiéru)

- Vnitřní omítka

- Obvodové zdívo z CP

- Vnější fasádní omítka

- Lepicí stěrka

- Tepelná izolace z EPS

- s příměsí z grafitu (λd=0,032 W/m.K)

- Výztužná stěrka

- Skelná síťovina

- Výztužná stěrka + penetrace

- Fasádní silikátová omítka (zr.1,5mm)
- 20mm

300mm

30mm

- - -

160mm

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

certifikovaný
systém ETICS

S4 STŘECHA – CHODBA U ŠATEN 1.NP

- Střešní krytina z PVC–P folie

- SeparáčnÍ geotextilie

- Tepelná izolace z EPS 100 (λd=0,037W/m.K)

- Spádové klíny z tep. izol. z EPS 100

- Parozábrana, modifik. asf. pásy

- Penetrační asfaltový nátěr

- PZD desky

- Vzduchová mezera

- Podhled, hoblovaná prkna
- 1,5mm

- - -

200mm

60–100mm

4mm

- - -

15mm

60mm

25mm

S3 STŘECHA – WC 1.NP

- Střešní krytina z PVC–P folie

- SeparáčnÍ geotextilie

- Tepelná izolace z EPS 100 (λd=0,037W/m.K)

- Spádové klíny z EPS 100

- Parozábrana, modifik. asf. pásy

- Plinoplošný prkenný záklop

- Dřevěný rošt, fošny 40x120mm

- Vzduchová mezera

- Podhled, požínek. rošt + SDK desky
- 1,5mm

- - -

200mm

20–60mm

4mm

25mm

120mm

15mm

60mm