



Spis.značka S-META 57539/2013 OI/Su 7
Číslo jednací METAB 6163/2014/OI/Su
Vyřizuje Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Tábor
6.2.2014

**Veřejná zakázka s názvem „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“
- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

1) Zadavatel na základě níže uvedených dotazů tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„SO 301 – kanalizační potrubí – Stoka SD DN 250 – Ve výkazu výměr je uvedeno potrubí PP hladké třívrstvé DN 250, na výkrese č. 9 Detail odvodnění je v tabulce šachtových den uvedeno potrubí PP UR2, což je potrubí žebrované s plným žebrem.

Máme tedy ocenit potrubí hladké, korugované nebo žebrované, má mít stěnu plnou nebo s pěnovým jádrem, má být PP nebo PVC? A dále je nutné u zvoleného typu potrubí ještě určit požadované SN. Požadujeme jasné určení kanalizačního potrubí stoky a na něm vysazených odboček (4 ks).“

Odpověď:

Na základě dotazu projektant opravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále opravil výkres č. 9 v části C1 projektové dokumentace (dále „PD“), tj. výpisy šachtových den vč. doplnění specifikace potrubí k detailu uložení potrubí - opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a opravený výkres č. 9 jsou přílohou těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1.

Opravy se dotkly následujících položek u SO 301 – Dešťová stoka DN 250:

- Položka č. 30 – byl opraven text v popisu položky,
- Položka č. 35 – byl opraven text v popisu položky a opraveno množství,
- Položka č. 36 – byl opraven text v popisu položky a opraveno množství.

Potrubí bude PP hladké plnostěnné SN10 DN250.

Tvarovky budou ze stejného materiálu jako potrubí, v množství 2x odbočka 87° a 2x odbočka 45°.

Dotaz č. 2

„SO 301 – přípojky pro UV č.4 a č.5 a štěrbínový žlab 2x. V PD a ve výkazu výměr jsou uvedeny přípojky z HDPE DN 160. Ve výkazu výměr jsou odbočky pro tyto přípojky ze stoky SD uvedeny 3x PP 250/150/87 a 1x PVC 250/150/45 (i toto ukazuje, že potrubí stoky není jasné určeno, jinak by na něm nemohly být odbočky z různého materiálu)

Opravdu mají být přípojky z HDPE? Pak ale ve výkazu výměr chybí spojky na propojení odbočky a polyetylenového potrubí, které se svařuje! Nemají být náhodou přípojky z potrubí PVC KG? Pokud ano, je nutné určit jestli z plnostěnného nebo s pěnovým jádrem a také jestli SN 4 nebo SN 8. Požadujeme jasné určení potrubí kanalizačních přípojek a na něm osazených kolen tak, aby ho bylo možné napojit na odbočky kanalizační stoky.“

Odpověď:

Na základě dotazu projektant opravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále opravil výkres č. 9 v části C1 PD, tj. doplnění specifikace potrubí k detailu uliční vpusti a šterbinového žlabu - opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a opravený výkres č. 9 jsou přílohou těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1.

Opravy se dotkly následujících položek u SO 301 – Dešťová stoka DN 250:

- Položka č. 27 – byl opraven text v popisu položky,
- Položka č. 28 – byl opraven text v popisu položky a opraveno množství vč. měrné jednotky,
- Položka č. 31 – byl opraven text v popisu položky a opraveno množství,
- Položka č. 32 – byla odstraněna,
- Položka č. 33 – byl opraven text v popisu položky a opraveno množství.

Potrubí bude PVC hladké plnostěnné SN8 DN150.

Tvarovka bude ze stejného materiálu, v množství 1x koleno 30° pro přípojku od VŽ2.

Opravy se dotkly i následujících položek u SO 101 – Příjezdová komunikace:

- Položka č. 38 – byl opraven text v popisu položky,
- Položka č. 39 – byl opraven text v popisu položky.

POZNÁMKA k odpovědím na dotazy č. 1 a č. 2:

Výše uvedené opravy položek se promítly i do přesunů hmot v položkách č. 54 a 55 v SO 301, u nichž došlo ke změně výměr.

Dotaz č. 3

„SO 301 – vzhledem k tomu, že PD v zadávací dokumentaci musí být dokumentace k provedení stavby, chybí nám výkres typu a osazení ORL.

Požadujeme tento výkres do zadávací dokumentace doplnit.“

Odpověď:

Na základě dotazu doplňujeme část C1 PD o detail odlučovače ropných látek (ORL), tj. výkres č. 10 s půdorysem a řezem typového výrobku se způsobem uložení. Může být použit i výrobek jiný, pokud splní požadavky na něj uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz položka č. 12 v SO 301). Výkres č. 10 je přílohou těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1.

2) Zadavatel tímto v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění, pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům další dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel v článku 12. výzvy k podání nabídek stanovil, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli kopii **pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění** (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 9,0 mil. Kč, přičemž však současně v čl. 7.6 vzorové smlouvy tvořící přílohu č. 7 zadávací dokumentace je uveden požadavek na pojistný limit min. ve výši 5,0 mil. Kč. K tomuto rozporu došlo nedopatřením, které zadavatel těmito dodatečnými informacemi napravuje a stanoví požadavek na předmětné pojištění s výší pojistného limitu min. 5,0 mil. Kč.

V článku 12. výzvy k podání nabídek se tedy mění požadovaný pojistný limit a nově zní předmětný článek výzvy takto:

12. Součinnost k uzavření smlouvy

Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli kopii **pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění** (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši **5,0 mil. Kč** (viz čl.

7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 7 ZD). V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí.

3) Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek **přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, přičemž lhůta pro podání nabídek od okamžiku změny (tj. od okamžiku uveřejnění těchto dodatečných informací) činí minimálně celou původní délku.

V článku 5. výzvy k podání nabídek se tedy mění termín konce lhůty pro podání nabídek a termín otevírání obálek a nově zní předmětný článek výzvy takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne **4. 3. 2014 v 10:00** hodin.

Nabídky lze zaslat **poštou** na adresu:

Město Tábor
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor

nebo na této adrese předat **osobně** na podatelnu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.

Podání nabídky se řídí ustanoveními § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

- Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **4. 3. 2014 od 10:00** hodin v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 307, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

Přílohy:

- platný a aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto dodatečných informací, formát EXCEL,
- výkres č. 9 (část C1 PD), formát PDF,
- výkres č. 10 (část C1 PD), formát PDF.

