

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Město Kladruby
Sídlem: Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
Zastoupený: Mgr. Svatavou Štěrbovou, starostou města
IČ: 00259888

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„DOPRAVNÍ NAPOJENÍ OBYTNÉ ZÓNY POZORKA“

V Plzni dne **16. ledna 2015**

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě dotazů uchazečů sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané v **otevřeném** řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZVZ“), vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 400564**.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr SO 101 se nachází pol.č. 28 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m. Nicméně ve vzorových řezech (výkres C101.05) a v technické zprávě tohoto objektu je uvedeno, že podkladní vrstva OKS má mít tloušťku 50 mm.

- a) Jakou tloušťku má uchazeč u této položky ocenit?
- b) Má-li uchazeč ocenit tloušťku vrstvy 50 mm (dle vzorových řezů a technické zprávy), opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď č. 1:

Uchazeč u předmětné položky ocení tloušťku 50 mm. Opravený soupis prací s výkazem výměr SO 101 je na přiloženém CD.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr SO 101 se nachází pol.č. 25 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm v celkové výměře 1 586,71m². V PD jsme se nikde nedočetli, k čemu se tato vrstva vztahuje. Jelikož skladba komunikace sestává z ACO 11 tl. 60mm, ACP 16 tl. 70mm (dle výkazu výměr-rozpor, viz dotaz č.1), MZK 150mm a ŠD 200mm. Nikde se nemluví o vrstvě ŠD tl. 250mm. Vzhledem k tomu, že tato vrstva je ve stejné výměře jako je podkladní vrstva ŠD tl. 200mm, lze soudit, že se jedná o jakousi vrstvu ve skladbě komunikace.

- a) Prosíme o vysvětlení k čemu se tato položka (pol.č. 25 z SO 101) vztahuje?
- b) Má tuto položku uchazeč skutečně oceňovat? A pokud ne, může ji ocenit nulou?

Odpověď č. 2:

Položka se dostala do soupisu prací omylem. Zadavatel provedl úpravu soupisu prací, kde položku č. 25 vypustil. Ostatní položky jsou tímto krokem přečíslovány. Opravený soupis prací s výkazem výměr SO 101 je na přiloženém CD.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě SO 101 (str. 6) se uvádí, že v případě nedostatečné únosnosti pláň se na základě zatěžovacích zkoušek provede sanace podloží např. vápněním, popř. položením geotextilie. Dále je uvedeno, že v případě nutnosti sanace bude provedeno vápnění do hloubky cca 500mm (3-5% vápna). Ve výkazu výměr se však se sanací vůbec nepočítá (nikde není uvedeno žádné vápnění).

Doplní zadavatel položky nutné pro provedení sanace vápněním (dle tech. zprávy SO 101)?

Odpověď č. 3:

S ohledem na místo stavby bude v případě nutnosti provedena sanace pláň komunikace použitím geotextilie (položka č. 61 v novém soupisu prací ve SO 101) - nutno ocenit do nabídkové ceny.

Sanaci vápněním neoceňovat.

V případě dostatečné únosnosti pláň se sanace nebude provádět ani fakturovat.

Zadavatel zároveň upravuje zadávací podmínky:

Zadavatel omezuje míru subdodávek. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ věcně vymezuje část předmětu plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem.

Zadavatel stanovuje, že části plnění veřejné zakázky definované níže uvedenými položkami soupisu prací nesmí být plněny subdodavatelem. Jedná se o položky:

- I. Soupis prací „Soupis-praci-SO101+VON.xls“
Objekt JP08141 - SO 101 - Lokalita Pozorka:
Položky č. 1 až č. 11
Položky č. 24 až č. 29
- II. Soupis prací „Soupis-praci-SO102+VON.xls“
Objekt JP10141 - SO 102 - Chodník při komunikaci II/203:
Položky č. 1 až č. 10
Položky č. 21 až č. 26

Zadavatel zároveň k 16.1.2015 zveřejní na Profilu zadavatele Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení § 156 ZVZ.

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, proto v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 ZVZ mění lhůtu pro doručení nabídek a mění termín pro otevírání obálek


Nová lhůta pro doručení nabídek: 09.02.2015 do 09:00 hod.

Nový termín otevírání nabídek: 09.02.2015 od 09:01 hod.

Změna lhůty pro doručení nabídek a změna termínu otevírání nabídek bude uveřejněna v Oznámení o zakázce v opravném formuláři.

S pozdravem

MAZEPPA s.r.o.
Barrandova 404/28
326 00 Plzeň
DIČ: CZ27187039



.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. 723968521

Přílohy:

CD se soupisem prací SO 101 k 16.1.2015, s upravenou Textovou částí zadávací dokumentace k 16.1.2015 (doplněno ustanovení o omezení subdodávek) a s upraveným návrhem Smlouvy o dílo k 16.1.2015 (doplněno ustanovení o omezení subdodávek)