

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: **OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ** dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.1- ze dne 23. 9. 2014

Vážení zájemci,
na základě podání žádostí zájemců o zodpovězení jejich dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.1:

PS 01 - strojní část - v dokumentaci i rozpočtu je nedostatečný popis, aby bylo možné ocenit.

Dotaz 1: Žádáme o sdělení typu a výrobce strojně stíraných česlí a lisu.

Dotaz 2: Žádáme o zaslání fotodokumentace nebo podrobného popisu opravovaných dvou částí: lisu a strojně stíraných česlí.

Jedná se o samočistící česle SČČ-M1150x3750/900x6/90° fontána. Fotodokumentace viz příloha.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.2:

V zadávacím výkaze výměr je v každém SO uvedena položka 899311112 – Osazení poklopů s rámem hmotnost nad 50 kg do 100 kg a 899331111-Výšková úprava vstupů nebo vpustí. Dle přílohy, G“ Specifikace je v dodávce nový poklop pouze u SO 01 C-6-3 Jungmannova, SO 03 C-16, SO 03 C-16-3, SO 05 C-1 .

Znamená to tedy, že dalších SO je v ceně pouze výšková úprava stávajících poklopů bez jejich výměny?

Ano.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.3:

V zadávacím výkaze výměr je v SO 05 C-1 uvedena kompletní výměna 6 ks revizních šachet. Toto v příloze „ G Specifikace“ uvedeno není. Co platí?

To se váže na předpokládaný počet instalací bezvýkopové technologie, předpoklad odstranění konusu a poklopu (v případě špatného stavu jejich eventuální náhradu novým dílem) s ohledem na dimenzi potrubí DN 400, + šachta RŠ18a, kterou je nutno vyvést nad terén.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.4:

Zadávací výkaz výměr v položce 592243010 R-14 – dodávka šachtových dílců neobsahuje počet a specifikaci, o které šachtové dílce se jedná. Dle zadané specifikace (soubor) se tato položka nedá ocenit. Specifikace betonových prefabrikátů v zadání není. Platí pro všechny zadávací výkazy výměr.

V případě kompletní výměny šachet je podrobně specifikováno. V případě rozebírání konusů pro instalaci bezvýkopové technologie je toto závislé na porušení konstrukcí při montáži a na počtu instalací.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.5:

Dobrý den,

v níže uvedených objektech je rozpor v množství mezi výkazem výměr a přílohou G. technické podmínky a specifikace pro provádění stavby:

SO 03 stoka C-16

výkaz výměr – sanace 5 ks šachet

příl. G specifikace – sanace 4 ks šachet

Použit počet šachet ve výkazu výměr 5 kusů

SO 03 stoka C-16-2

výkaz výměr – sanace šachet 2 ks

příl. G specifikace – sanace 1 ks šachet

Použit počet šachet ve výkazu výměr 2 kusy

SO 04 stoka C-8-5

výkaz výměr – bezvýkopová sanace DN 300 délka 83,5m, sanace 2 ks šachet

příl. G specifikace – bezvýkopová sanace DN 300 délka 210,70m, sanace 9 ks šachet

Správně je dle specifikace, výkaz výměr je opraven.

SO 04 stoka C-8-5-2

výkaz výměr – sanace šachet 2 ks,

příl. G specifikace – sanace šachet 4 ks

Správně je dle specifikace, výkaz výměr je opraven - 4 šachty.

SO 05 stoka C-3

výkaz výměr – sanace šachet 6 ks

příl. G specifikace – sanace šachet 5 ks

Použit výkaz výměr, 6. šachta je napojovací na stoce C

**Jako přílohu těchto dodatečných informací zasíláme opravený výkaz výměr se správnými údaji.
Za tuto chybu se zadavatel zájemcům omlouvá.**

Přílohy dodatečných informací č. 1 ze dne 23. 9. 2014:

-fotodokumentace lisu a strojně stíraných česlí

-výkaz výměr Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou -verze 23-09

V Kutné Hoře dne 23. 9. 2014.

Ing. Josef Bárta
pověřená osoba zadavatele





