

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3

ze dne 16.11.2023

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Revitalizace objektu č.p.19 - Velký Týnec

Systémové číslo zakázky: **P23V00000010**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/06b54a6f-9c24-4a5e-af0d-27fc9514ecac>

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Obec Velký Týnec
Sídlo: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669
ID datové schránky: uqkbams
Oprávněný zástupce: PhDr. Petr Hanuška, Ph. D., starosta obce
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Hanuška, Ph. D., starosta obce
Telefon: +420 606 744 611
E-mail: starosta@velkytynec.cz

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:

Název zástupce zadavatele: *Timoris Projekt a.s.*
Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
IČ zástupce zadavatele: 27826040
ID datové schránky: 5z7gjsd
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, administrátor veřejných zakázek
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje dne 16.11.2023 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace. Tento dotaz byl doručen **po lhůtě** dle § 98 ZZVZ resp. kapitoly 9.4 Zadávací dokumentace. V případě, kdy není žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas, nemusí zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout. Zadavatel se však přesto rozhodl vysvětlení poskytnout.

V souladu s ustanovením kapitoly 9.4 Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky tedy zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace:

(10) Dotaz účastníka ze dne 16.11.2023:

Ve zveřejněné příloze ZD AKTUALIZACE_PŘZD_06_Výkaz výměr (slepý rozpočet)- Velký Týnec (čp 19), v části SO 04 – Zpevněné plochy je uvedena položka č. 25 D + M oplocení gabionové, včetně zákl.konstrukcí, zemních prací, včetně dodávky lomového kamene - bm – 43,36500 s výpočtem množství $(19,44+21,86)*1,05$. Dle výkresu D.1.1.19 OPLOCENÍ – GABIONOVÉ (výšky 2,0 m a 3,0 m) tl. 200 mm je v Poznámkách uvedena ještě délka oplocení navíc oproti výkazu výměr 2,35 m (v. 3,0 m).

Dále ve výkresu D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP je znázorněna gabionová stěna tl. 500 mm délky 3,0 m a výšky 4,0 m. Žádáme o ověření, popř. opravu výměry u položky č. 25 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dále žádáme o upřesnění, jestli bude součástí díla i gabionová stěna tl. 500 mm, délky 3 m a výšky 4m. pokud ano, žádáme o doplnění položky do slepého rozpočtu.

(10) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Na dotaz účastníka zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr u položky č. 25 dílčího rozpočtu SO 04 Zpevněné plochy je zahrnuta gabionová zeď umístěná jako oplocení na hranici mezi pozemky zadavatele a sousedního soukromého vlastníka o délkách $19,44 + 21,86 = 41,30$ m (v rozpočtové položce ještě s přípočtem 5% ztrátého). Samostatný segment z gabionového oplocení délky 2,35 m a výšky 3,0 m, který je uveden v Poznámce na výkresu D.1.1.19 OPLOCENÍ – GABIONOVÉ (výšky 2,0 m a 3,0 m) byl z důvodů konstrukční stability nahrazen železobetonovou stěnou. K této ŽBK jsou relevantní rozpočtové položky č. 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35 a 36 dílčího rozpočtu SO 01 a SO 02, kalkulace výměry je označena „požární předěl“.

(11) Dotaz účastníka ze dne 16.11.2023:

Ve zveřejněné příloze ZD AKTUALIZACE_PŘZD_06_Výkaz výměr (slepý rozpočet)- Velký Týnec (čp 19), v části SO 04 – Zpevněné plochy jsou uvedeny položky č. 25, 26 a 27:

25	31821CP001	D + M oplocení gabionové, včetně zákl.konstrukcí, zemních prací, včetně dodávky lomového kamene	bm	43,36500
Oplocení D.1.1.19 : $(19,44+21,86)*1,05$				43,36500
26	31821CP002	D + M oplocení čtyřhrané pletivo, včetně zákl.konstrukcí, zemních prací, včetně dodávky materiálu	bm	80,08350
Oplocení D.1.1.20 : $(76,27)*1,05$				80,08350
27	31821CP003	D + M oplocení branka, včetně zákl.konstrukcí, zemních prací, včetně dodávky materiálu	ks	1,00000
Oplocení D.1.1.20 : 1				1,00000

Jelikož z projektové dokumentace nelze jednoznačně zjistit bližší popis, žádáme o specifikaci, popisu a výkazu výměr pro základové konstrukce a zemní práce tak, jak ukládá vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, aby položky byly shodné pro všechny uchazeče a nedocházelo k nacenění uvedených prací různými způsoby a při posuzování ceny uchazečů nebyly diskriminační.

(11) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Na dotaz účastníka zadavatel sděluje, že je přesvědčený, že s ohledem na charakter a obecně známý obvyklý rozsah stavebních prací a ustálené technologické postupy je množství informací uvedené v projektové dokumentaci pro potřeby přípravy nabídek zcela dostačující a jednoznačné (v souladu s citovanou vyhláškou).

Konkrétně ke gabionovému oplocení je z výkresu D.1.1.19 OPLOCENÍ – GABIONOVÉ (výšky 2,0 m a 3,0 m) možné získat informaci o betonových patkách pro sloupky oplocení (jejich průměr, hloubka, třída betonu apod.) a s tím souvisejících zemních pracech. Dále jsou zde uvedeny podrobné informace o typu gabionové konstrukce, schématu konstrukce panelu, umístění stabilizačních sloupků, výšce i celkové délce gabionového oplocení. Konkrétní umístění obou sekcí gabionového oplocení je patrné z výkresu C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.

Pokud jde o oplocení ze čtyřhranného pletiva, jsou veškeré potřebné informace uvedeny v projektové dokumentaci, zejména na výkresu D.1.1.20 OPLOCENÍ - ČTYŘHRANNÉ PLETIVO. Na tomto výkresu je mj. uvedena specifikace betonových patek pro sloupky oplocení (jejich průměr, hloubka, třída betonu apod.), typu sloupků, vzpěr, napínacích drátů, dále schéma oplocení a informace o osové vzdálenosti jednotlivých sloupků. Konkrétní umístění pletivového oplocení je patrné z výkresu C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Provedené vysvětlení zadávací dokumentace v detailech upřesňuje a doplňuje již známé informace ze zadávacích podmínek zakázky, nejedná se však o změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení či jinak zásadně měnit předmět plnění veřejné zakázky, neboť v poskytnutém Vysvětlení ZD popsané činnosti již byly zahrnuty i v původním rozsahu plnění veřejné zakázky. S ohledem na provedené změny zadavatel rozhoduje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ, že lhůtu pro podání nabídek nebude měnit:

Aktuální lhůta pro podání nabídek do 12:00 hod. dne 27.11.2023 ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI.
--

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Účastníci nesou sami odpovědnost za to, že se při přípravě svých nabídek budou řídit aktuálně platnou verzí zadávacích podmínek včetně jejich vysvětlení či doplnění.

V Olomouci dne 16.11.2023

Jménem zadavatele: Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s.
zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ

.....