

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 18. 3. 2025

Záměr: Z/2024/82488
Řízení: R/2024/69734
Č.j.: R/2024/69734/2
Vyřizuje:
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Obec Šlapanov
Šlapanov 40
582 51 Šlapanov

V zastoupení firmou TeS, spol. s.r.o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395, zastoupenou Davidem Myškou, Nade Mlejnem 435, 582 66 Krucemburk, datum narození 19.06.1992.

Řízení o povolení záměru – „Rekonstrukce školní kuchyně Šlapanov“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci „Rekonstrukce školní kuchyně Šlapanov“ v řízení podle § 184 odst. 1 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

S povolením záměru stavby „Rekonstrukce školní kuchyně Šlapanov“ se s odkazem na § 30 a § 82 odst. 2 písm. t, zákona o ochraně veřejného zdraví, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- 1. K uvedení stavby do provozu bude předložen doklad o tom, že denní osvětlení pracovišť školní kuchyně je v souladu s normovými požadavky.**
- 2. Před uvedením stavby do trvalého provozu předloží investor výsledky měření hluku z provozu technologických zařízení v denní době, měření bude provedeno v chráněných vnitřních prostorech stavby školy.**

Odůvodnění:

Dne 28. 11. 2024 byla na KHS kraje Vysočina doručena žádost investora Obce Šlapanov, Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, IČ: 00268348, v zastoupení firmou TeS, spol. s.r.o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, zastoupenou Davidem Myškou, Nade Mlejnem 435, 582 66 Krucemburk, o vydání stanoviska k záměru „Rekonstrukce

školní kuchyně Šlapanov“, zpracovanou v listopadu 2023, firmou TeS, spol. s r.o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395, a doplněnou dne 28. 2. 2025.

Projekt řeší stavební úpravy školní jídelny v 1. NP budovy ZŠ a MŠ Šlapanov s kapacitou 300 obědů. Předmětem projektu bude rekonstrukce gastro provozu - změna dispozičního uspořádání, která se týká školní kuchyně (varny), přípravný jídel školky, chlazeného skladu, skladu suchých potravin, hrubé přípravný zeleniny, šatny a hygienického zázemí pro kuchařky. Vchod do objektu kuchyně je ze severozápadní strany objektu. V 1. PP se nachází nevyužívané skladové prostory, které zůstávají bez změn. V 1. NP se nachází zázemí pro zaměstnance kuchyně jako WC a šatny, dále se zde nachází veškeré skladové prostory jako studený a suchý sklad potravin, hrubá přípravná brambor a zeleniny, přípravná masa a samotná varna včetně mytí nádobí. V rámci stavebních úprav budou vybudovány nové příčky, vybourána stávající dlažba a provedena nová vrstva podkladního betonu, opraveny omítky vnitřních prostor a proběhne kompletní výmalba povrchů stěn a stropů, výška obkladů bude dle PD. Z důvodu stavebních úprav stávajícího sociálního zázemí pro kuchařky musí dojít k odvětrání nové místnosti 1.07 (WC) a 1.06 (předsín WC). Z místnosti 1.07 (WC) bude řešen odtah vzduchu malým radiálním odvodním ventilátorem. Ostatní místnosti jsou beze změn a větrány stávajícím způsobem. Dojde k výměně tří oken, která jsou již poškozena, vzhledem k vybudování nového odsávaného stropu, ostatní okna a dveře zůstanou stávající, jedná se o plastové výplně zaskleny dvojsklem, okna ve výrobní části kuchyně budou opatřeny sítěmi proti hmyzu.

Stavebními úpravami se nezmění dispozice vstupu a chodby, dojde ke změně dispozičního řešení hygienického zázemí a šatny pro kuchařky – vstup ze šatny personálu do hygienického zázemí (předsín, 1x WC a 1x sprcha), dále bude úklidová komora s výlevkou přístupná ze suchého skladu potravin, ze kterého bude nově průchod přes chlazený sklad přímo do varny. Do hrubé přípravný zeleniny zůstane zachován vstup z chodby i varny. Z varny bude dále zachován vstup do chodby, kanceláře a přípravný jídel pro MŠ. Ve varně bude umístěn úsek přípravný těsta, zpracování masa, čistá přípravná zeleniny a studené kuchyně, mytí provozního a stolního nádobí a varné centrum, dále výdejní část a pracovní stůl na porcování jídel. Za výdejem jídla bude umístěna jídelna a za přípravnou jídla pro MŠ bude zachována třída MŠ.

Větrání objektu bude řešeno v kombinaci s přirozeným a nuceným větráním. Pro výrobní část – kuchyň je navržena vzduchotechnická jednotka s rekuperací, čímž bude zajištěn přísun a odvod vzduchu s rekuperací. Vzduchotechnické zařízení je navrženo a umístěno dle technologie kuchyně, sací a výfukové potrubí bude vyvedeno přes obvodovou stěnu do venkovního prostoru, kde bude nasáván a vyfukován přes buňkové tlumiče hluku a koncový šikmý kus s pletivovou mřížkou. Přívodní a odvodní potrubí bude osazeno buňkovými tlumiči hluku v hygienickém provedení - pro splnění požadavku přípustných hodnot hluku dle NV č. 272/2011 Sb. Vytápění je řešeno stávajícím způsobem beze změn. Osvětlení bude řešeno jako kombinace denního a elektrického osvětlení. Navržené hodnoty elektrického osvětlení jsou v souladu s normovými požadavky. Upozorňujeme na § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kde je uvedeno, že po realizaci záměru se provede měření v souladu s postupy stanovenými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení. Měření provede na základě objednávky investora akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř nebo držitel osvědčení o odborné způsobilosti v oboru fotometrie. Od požadavku na měření je možné ustoupit za předpokladu, pokud typy a rozmístění svítidel uvedených v návrhu osvětlení se prokazatelně shodují s instalovanou osvětlovací soupravou a zároveň je podle výpočtu udržovaná osvětlenost $E_m \geq 1,2$ násobku udržované osvětlenosti E_m požadované českou technickou normou upravující hodnoty elektrického osvětlení pro konkrétní zrakový úkol a činnost.

Napojení na vodovodní řád zůstane stávající. Splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající přípojky splaškové kanalizace. Bude provedeno napojení gastro technologií na stávající lapač tuků. Dešťová voda zůstává stávající, nedojde k navýšení odvodňovacích ploch.

V objektu suterénu se bude nacházet VZT jednotka jako možný zdroj hluku, které nebude nijak rušit okolí objektu ani nebude rušit samotný prostor kuchyně.

V souhrnné technické zprávě se uvádí, že během výstavby budou provedena opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem a jiným znečištěním. Při realizaci stavby se nepředpokládá výskyt azbestu nebo jiných nebezpečných látek. Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech mimo dobu nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin. Veškeré práce budou prováděny ručně nebo za použití ruční mechanizace.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podmínka č. 1 vychází z požadavku § 45 a § 45a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 byla stanovena ve smyslu ustanovení § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, za současného splnění výše uvedených podmínek.

Digitálně podepsal

Ing. Kamila

Hodačová

dne 21.03.2025 11:47

Ing. Kamila Hodačová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Obdrží: TeS, spol. s.r.o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395