

Dodatečná informace č. 3

Dotaz:

Dobrý den, v zadávací dokumentaci je nesoulad mezi vzorovými výpočty, kde je uvedený udržovací činitel 0,791 a př. 6 PD (uč. 0,85). Udržovací činitel má přímý vliv na světelný tok svítidla a tím i příkon a cenu. Který z udržovacích činitelů máme použít?

Odpověď:

Dobrý den,

Posíláme opravenou přílohu Č.6. – viz tučně vyznačené body.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK SE PRODLUŽUJE DO 9.8.2023 DO 11:00 HOD.

V Ústí nad Labem dne 03.08.2023

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.

