

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: ZTV Vostelčice Choceň - etapa F - soubor A, B a C“, obec Choceň“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň

Dotaz č. 1.:

SO 01 Komunikace

1. Ve výkazu výměr chybí položka přesunu hmot. V ostatních stavebních objektech tato položka je.

Odpověď č. 1.:

Připomínka se akceptuje. Do soupisu prací SO 01 Komunikace budou doplněny příslušné položky přesunu hmot.

(Nový výkaz v příloze)

Dotaz č. 2.:

SO 01 Komunikace

2. Betonové lože pod obrubníky je obsaženo pouze v položce osazení obrubníku nebo tato položka ve výkazu chybí?

Odpověď č. 2.:

Betonové lože je zahrnuto v položkách osazení obrubníků a přídlažby. Tyto položky obsahují zřízení betonového lože včetně dodávky betonu a boční opěry. V tomto rozsahu tedy betonové lože ve výkazu výměr nechybí a samostatná položka se nedoplňuje.

Dotaz č. 3.:

SO 01 Komunikace

3. Ve výkazu je položka dopravy výkopku z mezideponie zpět na stavbu, ale nikde není položka samotného naložení na mezideponii.

Odpověď č. 3.:

Do soupisu prací SO 01 Komunikace byla doplněna položka nakládání výkopku a ornice na mezideponii před jejich zpětnou dopravou na stavbu.

(Nový výkaz v příloze)

Dotaz č. 4.:

Ve všech stavebních objektech postrádáme uložení výkopku na skládce.

Odpověď č. 4.:

Nejedná se o chybějící položky v soupisu prací. Organizovaná skládka se nepředpokládá. Výkopek bude pouze dočasně složen na stavbě a následně využit v jejím rámci. Toto složení je již zahrnuto v položkách přemístění výkopku, proto se samostatná položka uložení na skládce nedoplňuje.

Přehled změn ve výkazu: SO 01 Komunikace:

| **6** | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění |

| **7** | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1–3, přes 100 m³ |

| **53** | 998223011 | Přesun hmot pro komunikace s dlážděným krytem |

| **54** | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s kamenným, monolitickým betonovým nebo živičným krytem |

Ostatní beze změn

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.09.2026 09:00.