



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVÁKOVÁ KONSTRUKCE (BUDOVA TĚLOCVIČNY)



ŽELEZOBETON



AKUSTICKÝ OCHRANNÝ BLOK 372x190x238 mm (P10), U 1,15 W/(m²·K) a cihly doplnkové na matlu pro větrání laboratorní neprovláknutá tří (B) 54 (4-2-0-0/63)



BROUŠENÝ OCHRANNÝ BLOK 372x40x249 mm (P10), U 0,90 W/(m²·K) a cihly doplnkové na matlu pro tenké spáry



BROUŠENÝ OCHRANNÝ BLOK 372x175x249 mm (P10), U 1,10 W/(m²·K) a cihly doplnkové na matlu pro tenké spáry



BROUŠENÝ OCHRANNÝ BLOK 497x115x249 mm (P10), U 1,40 W/(m²·K) a cihly doplnkové na matlu pro tenké spáry



AKU PŘEDSTĚNA SKM 2XMA 12,5 mm, nos. kece R-CW 100 s vložkou minimal. tl. 80 mm, obj. 100 kg/m³



TEPELNÁ IZOLACE - kombin. fasád. izol. desky tl. 220mm pro KZS s vřstvou MW tl. 30 mm s $\lambda_D = 0,036$ a grafitováč. fasád. s $\lambda_D = 0,032$



TEPELNÁ IZOLACE - XPS



TEPELNÁ IZOLACE - tepelnizolační žláro desky tvří luňá fenolická pásna. Deska pro KZS. Desky tvří tepelné izolace a povrchová úprava lisovanou sklenou textilií provedení na okraj stranou



HYDRANT



POŽÁRNÍ DVEŘE

TABULKA PŘEKLADŮ

ODMÁNKŮ	TPP	ROZMĚR	POČET
A	typový překlad 11,5 - 1250	115 x 71 x 1250	13
B	typový překlad 11,5 - 1500	115 x 71 x 1500	8
C	typový překlad 14,5 - 1250	145 x 71 x 1250	1
D	typový překlad 11,5 - 1000	115 x 71 x 1000	2

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADÁVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA POŽADÁVKY NA TĚŠENÍ PROSTUPU A PŘEVODNÍ POŽÁRNÍCH ÚZÁVĚRŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PŘEVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTAEM
- DOKUMENTACE PRO PŘEVĚDĚNÍ STAVBY NAZNAHUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. - STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNIKÝCH NOREM.
- ZAKRESLENÉ PROSTUPY SE VZTAHUJÍ VŽDY KE STROPU NAD KONKRÉTNÍM PŮDORYSEM (tzn. v 1.NP jsou zakresleny porostupy ve stropě nad 1.NP)
- IIIDO MONOLITICKÝCH KCI JSOU OSAZOVANY OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ PRO DODATEČNÝ MONTÁŽ. PŘED PŘEVĚDĚNÍM BETONÁŽE JE BEZPOMÍNČNĚ NUTNÉ PROVĚST VÝBER KONKRÉTNÍ ŽÁRUBNĚ, NECHAT JI OSIDLOUHAT GP A PŘÍPADNĚ DLE ŽÁRUBNĚ UPRAVIT SVĚTLÝ ROZMĚR DVĚRNÍHO OTVORUII

[illegible]

 Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK
±0.000 = 356.94 m.n.m.

Projektant Ing.arch. Jan Linhart

Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@o215.cz

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Konari 500/31, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 777 731 445, e-mail: h-projekt@h-projekt.cz

ROZČÍŠŘENÍ KARACIT ZŠ A MŠ Třebatov:

ROKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objekt SO 04 NOVÁ BUDOVA

Zodpovědný projektant čísel: **Ing. Petr Hruška**

Číslo přílohy: D.1.0.4.1.