



Spis.značka S-META 57008/2012 OI/Su 52
Číslo jednací METAB 25210/2013/OI/Su
Vyrizuje Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Tábor
20.5.2013

Veřejná zakázka s názvem „Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“

Evidenční číslo VZ: 239988

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10

1) Zadavatel na základě níže uvedeného dalšího dotazu tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 40

„Z odpovědi na dotaz č. 39 z dodatečných informací č. 9 vyplývá, že zadavatel doplnil pouze 2 nové položky do SO 3. Po přezkoumání předchozího výkazu výměr, který uchazeč obdržel v rámci dodatečných informací č. 8 je patrné, že zadavatel přidal i jiné položky. Konkrétně se jedná o položku č. 9 (Nastražení ocelových štětovnic na dl do 10 m ve standardních podmínkách z lodi).

Rozumí tomu uchazeč správně, že se jedná pouze o chybu v počtu změněných položek?

Dále uchazeč žádá o vysvětlení, proč se štětovnice do délky 10m o celkové ploše **2515,6m²** nastražují z lodi. Když se pak štětovnice do délky 8m o celkové ploše **1572,25m²** beraní a vytahují z terénu ve standardních podmínkách.“

Odpověď:

Informace z dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 9 (viz odpověď na dotaz č. 39) je správná, tj. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u **SO 03 – Úprava terénu** byly přidány **nové položky č. 6 a 7** a upraveny **položky č. 8, 9, 10, 11 a 16**. Konkrétně **položka č. 9** byla změněna z **nastražení z terénu** na **nastražení z lodi**.

Samotné beraní a vytažení bude probíhat z terénu. Souprava bude stát na břehu a přes výložník beranit do vody. Štětovnice budou beraněny cca 2 m od břehové hrany, kde se může vyskytovat hloubka přes 1 m. Nastražení tedy bude nutné provádět z plavidla.

Beranit se budou štětovnice délky 4 m, ale z toho pouze cca 2,5 m do dna. Zbývající část, tj. 1,5 m, bude tvořit provizorní hrazení. Nastražují se tedy štětovnice délky 4 m v linii 628,9 m (4x628,9 = 2515,6 m²). Samotné beraní je ale pouze 2,5 m do dna (2,5x628,9 = 1572,25 m²).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v příloze dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 9 je platný.

2) Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 15. zadávací dokumentace takto:

15. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

- 1) **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **28. 5. 2013 ve 13:00** hodin. Nabídky lze zaslat **poštou na adresu** Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese **předat osobně na podatelnu** MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.
- 2) **Podání nabídky** se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.
- 3) **Otevírání obálek** bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **28. 5. 2013 od 13:00 hodin** v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 50, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.




Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů