

S01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z KARTÁČOVANÉHO BETONU	[mm]
-	Nášlapná vrstva - kartáčovaný přírodní beton vyztužení KARI sítí C30/37 XC4, XF4 + KARI RØ8/150/150	100
-	Netkaná separační geotextilie plošná hmotnost min 200 g/m2	3
-	Hutněný podsyp šterkodrtě FR 0-32	250
-	Hutněný zásyp a rostlý terén (Hutněný zásyp a rostlý terén (Způsob a stupeň hutnění stanoví statik dle základových podmínek)Min. Edef,2 > 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5 MPa, nebo alespoň 95% Proctor standard.) V případě nedosažení těchto hodnot budou z podkladového souvrství vyjmuty balvany a bude stabilizováno vápněním zemní frézou.	
S02	PŘÍČNÉ PÁSY DLÁŽDĚNÉ Z ŘEZANÉ ŽULY	[mm]
-	Nášlapná vrstva - řezaná žulová kostka 100/100/80 kladená na straz (spáry max 3 mm), zásyp spar jemným křemičitým pískem	80
-	Ložná vrstva FR 4-8	20
-	Hutněný podsyp šterkodrtě FR 0-32	250
-	Hutněný zásyp a rostlý terén (Hutněný zásyp a rostlý terén (Způsob a stupeň hutnění stanoví statik dle základových podmínek)Min. Edef,2 > 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5 MPa, nebo alespoň 95% Proctor standard.) V případě nedosažení těchto hodnot budou z podkladového souvrství vyjmuty balvany a bude stabilizováno vápněním zemní frézou.	
S03	PŘECHODOVÝ PÁS Z VEGETAČNÍ BETONOVÉ DLÁŽBY	[mm]
-	Nášlapná vrstva - Vegetační dlažba z vysokopevnostního vybroliovaného mrazuvzdorného přírodního betonu s distančníky po jedné straně - při skladbě bude vytvářet souvislé střídající se betonové (š 120 mm) a vegetační (š 30 mm) linie. Lineární spáry budou vysypány kombinací 70 % kameniva a 30 % expanzivního substrátu s travním semenem (zásyp 2 cm pod horní okraj dlažby). Odolnost proti povětrnostním vlivům dle ČSN 73 1326 ≤ 1,0 kg/m² po 100 cyklech	80
-	Ložná vrstva FR 4-8	20
-	Hutněný zásyp a rostlý terén (Hutněný zásyp a rostlý terén (Způsob a stupeň hutnění stanoví statik dle základových podmínek)Min. Edef,2 > 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5 MPa, nebo alespoň 95% Proctor standard.) V případě nedosažení těchto hodnot budou z podkladového souvrství vyjmuty balvany a bude stabilizováno vápněním zemní frézou.	