

12,6 x 12,6 x 0,91m
CELKOVÝ OBJEM – 145 m³
UŽITEČNÝ OBJEM – 140 m³
VSAKOVACÍ PLOCHA – 164m² (ČSN 759010)

[illegible]

Konstruktive weiche, porosität


Bett aus grobem Splitt, ca. 30cm (langf. Splitt)

Isolierungswolle, bei Temp. < 100mm

Asphalt

Verweilzeit pH < 1 min, 50mm (max. 4/5)

SO100 KOMUNIKACE

vedoucí projektant	Ing. Kotlán	 Hančík		
zodp. projektant	Ing. Kotlán		PROFi Jihlava, s.p.z. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 567 579 151, www.profi-j.cz	
vypracoval /CAD	Hančík			
kontroloval	Ing. Sedlák			
investor: Městys Želetava			formát	4 A4
akce			datum	05/2019
Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Želetava - Horky			stupeň	DSP + PDPS
			zak.č.	2017-000151
			paré č.	
obsah			měřítka	č. výkresu
VSAKOVACÍ NÁDRŽ			1:50	109