

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 30015/2025/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 11222/2025

Doporučeně

Vyřizuje: Pavlína Horáková
Telefon: 545 113 024
E-mail: pavlina.horakova@khsbrno.cz

Ing. František Marcián
Za Sokolovnou 323
664 61 RAJHRADICE

V Brně dne 23. června 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Podmíněné souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 16.6.2025 o vydání závazného stanoviska k záměru – „Vodovod a kanalizace v lokalitě „Za Kovárnou“ v Rajhradcích“, k.ú. Rajhradice (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je Obec Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice, kterou zastupuje na základě plné moci Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice (dále jen „žadatel“), **toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a provedením stavby „Vodovod a kanalizace v lokalitě „Za Kovárnou“ v Rajhradcích“, k.ú. Rajhradice, **souhlasí**, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. **souhlas váže na splnění podmínek:**

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v navržené stavbě vodovodu byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody z vodovodu, prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.

Odůvodnění

Předložená dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice, v červnu 2025, řeší rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě „Za Kovárnou“ v k.ú. Rajhradice.

Stavba řeší rozšíření vodovodu a kanalizace pro novou výstavbu v lokalitě „Za Kovárnou“. Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE 100, RC, SDR11, PN 16, d110, DN80 mm. Celková délka nově navržených řadů je 560,6 m. Podtlaková kanalizace je navržena z potrubí PVC-U, SDR17, PN10, d110, DN100. Celková délka nově navržené kanalizace je 370,3 m.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1, § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-152-

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Brno-venkov a Znojmo

Rozdělovník

1. Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 RAJHRADICE
2. KHS JmK - spis