

Vyjádření k existenci sítí a stanovení podmínek k činnosti v ochranném pásmu
sítě elektronických komunikací společnosti VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
(vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 sb. zákona o elektronických komunikacích)

Žadatel:

Obec Rajhradice

František Marcián

Krátká 379, Rajhradice, 66461

IČO : 488291

Investor:

Investor je shodný s žadatelem

Název projektu:	Vodovod a kanalizace v lokalitě Za Kovárnou v Rajhradících
Vyjádření vydáno pro:	stavební řízení
Číslo vyjádření:	2255000857
Katastrální území:	Rajhradice
Datum vystavení:	24.09.2025
Platnost do:	24.09.2027
Vyjádření vystavil:	Petr Hrabovský

Na vaši žádost přijatou 19.09.2025 16:25:11 Vám sdělujeme, že v zájmovém území dle předložené projektové dokumentace

dojde ke střetu

s nadzemním vedením telekomunikačního zařízení (dále jen „TZ“) naší společnosti. Společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o. jako majitel TZ nemá námitek proti výše uvedené stavbě za dodržení následujících podmínek:

- před započítím prací v ochranném pásmu TZ budou všichni pracovníci zhotovitele, kteří vstupují do ochranného pásma prokazatelně seznámeni s polohou TZ a s požadavky na jeho ochranu

při manipulaci se stavebním materiálem nebo při použití těžké techniky, jako jsou jeřáby, bagry a pod. požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke stržení TZ

stavební postupy v ochranném pásmu TZ se řídí platnými právními předpisy. Souběh a křížení TZ a ostatních sítí se řídí výhradně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

v případě, že je nutné v zájmu realizace projektu změnit výškové poměry v ochranném pásmu TZ, je nutné o této skutečnosti vyrozumět naši společnost a dohodnout podmínky pro bezpečné uložení TZ, které musí obsahovat návrhy na nové upořádání tak, aby uložení TZ odpovídalo původním poměrům v území a normě ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při dodržení výše uvedených podmínek udělujeme výslovný souhlas s umístěním stavby.

Soubor s digitálními daty polohy našich sítí dostanete v následujícím e-mailu od oddělení dokumentace sítě.

V případě poškození TZ neprodleně volejte na telefonní číslo 515 537 537.

Vaše dotazy k vyjádření, nebo ochraně sítě můžete volat na tel. číslo 515 550 562, nebo na psát na e-mail dokumentace@vivo.cz.

Vyjádření vydala společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, Šlapanice, 66451, IČO: 26900696, podnikatel v elektronických komunikacích dle zákona 127/2005 sb. zákon o elektronických komunikacích, číslo osvědčení 1997.