

Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č.106488.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
797772	podzemní	DN 50	4	Ano*	-598506.15 / -1172669.61	49.0882N, 16.6208E
797759	podzemní	DN 80	4	Ano*	-597824.28 / -1172441.95	49.0909N, 16.6297E
797762	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598142.6 / -1172404.26	49.0909N, 16.6254E
797766	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598349.72 / -1172447.43	49.0903N, 16.6226E
797770	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598459.48 / -1172388.98	49.0907N, 16.6210E
798109	podzemní	DN 80	4	Ano*	-597954.56 / -1172284.03	49.0922N, 16.6277E
798112	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598203.59 / -1172240.08	49.0923N, 16.6243E
798114	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598455.44 / -1172179.03	49.0926N, 16.6208E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
803340	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598248.43 / -1172520.8	49.0898N, 16.6241E
1326142	podzemní	DN 80	4	Ano*	-597938.08 / -1172113.86	49.0937N, 16.6277E
1326143	podzemní	DN 80	4	Ano*	-598299.18 / -1172023.16	49.0942N, 16.6227E
797544	nadzemní	DN 100	6	Ano*	-598916.54 / -1172385.73	49.0903N, 16.6148E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016