

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XVI

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 (obdržena dne 17. 01. 2023)

Dotaz 1)

Které jednotlivé GARANTOVANÉ PARAMETRY uvedené v příloze č. 5 SMLOUVY budou předmětem jednotlivých GARANČNÍCH ZKOUŠEK ve smyslu čl. 20.5.5.1 SMLOUVY, tj. Části A a Části B. V příloze č. 5 je pouze uvedeno „GARANTOVANÉ PARAMETRY PRO GARANČNÍ TEST - ČÁST A i B“.

Informace zadavatele:

Zadavatel informuje, že v dokumentu A.3.6_Garantované parametry (soubor TG7_A.3.6_Garantovane parametry_rev03.xlsx) na listu Garantované parametry v sloupci „E“ jsou uvedeny, resp. „Doplň ÚČASTNÍK“ hodnoty všech garantovaných parametrů pro TG 7, které jsou vztaženy k Provozním stavům uvedeným ve sloupci „C“ respektive uvedeným v listě Provozní stavy, vyhodnocení v buňkách „G44“ až „M44“ a pro které platí definované provozní parametry (hodnoty) uvedené v listě Provozní stavy, vyhodnocení v buňkách „G45“ až „M69“ a „G74“ až „K76“. Všechny garantované parametry budou předmětem garančního testu A i B

v souladu s informací uvedenou v dokumentu A.3.6_Garantované parametry v listě Garantované parametry v buňce A5.

Dotaz 2)

Dle čl. 23.3.3.5 je celková výše smluvních pokut za dodání DÍLA, které nebude splňovat některý z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ – Část „A“ v i mimo AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH, je omezena na 15 % CENY. Dle čl. 23.3.4.5 je celková výše smluvních pokut za předání DÍLA, které nebude splňovat některý z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ – Část „B“, je omezena na 15 % CENY. Jestliže příloha č. 5 uvádí, že obsahuje „GARANTOVANÉ PARAMETRY PRO GARANČNÍ TEST - ČÁST A i B“, znamená to, že kumulativní limit SMLUVNÍCH POKUT za nedodržení GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ dle přílohy č. 5 je 15 %?

Informace zadavatele:

Formulář A.3.6 Garantované parametry jako budoucí příloha č. 5 smlouvy o dílo (dokument TG7_A.3.6_Garantovane parametry_rev03.xlsx) nevymezuje kumulaci limitů smluvních pokut. Ustanovení bodu 23.3.3.5 smlouvy o dílo a bodu 23.3.4.5 smlouvy o dílo se uplatní samostatně, tedy limitace smluvních pokut ve vztahu ke GARANTOVANÝM PARAMETRŮM – Část „A“ je nezávislá na limitaci smluvních pokut ve vztahu ke GARANTOVANÝM PARAMETRŮM – Část „B“.

Dotaz 3)

Dle čl. 23.3.5 platí, že uplatněním a/nebo zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. 23.3. SMLOUVY není dotčeno právo OBJEDNATELE na odstoupení od SMLOUVY, a/nebo náhradu škody a/nebo slevu z CENY. V případě, že v příloze č. 5 je uvedeno u jednotlivého GARANTOVANÉHO PARAMETRU, že se neuplatní sleva (tj. není uvedeno, že se uplatní nebo označeno symbolem „ – “), má ustanovení Přílohy č. 5 přednost před čl. 23.3.5, tedy, že nelze uplatnit slevu z CENY.

Informace zadavatele:

Formulář A.3.6 Garantované parametry jako budoucí příloha č. 5 smlouvy o dílo (dokument TG7_A.3.6_Garantovane parametry_rev03.xlsx) není v rozporu s bodem 23.3.5 smlouvy o dílo, tedy není třeba řešit aplikační přednost jednotlivých ustanovení.

Slevu z CENY ve smyslu bodu 23.3.5 smlouvy o dílo (vedle smluvní pokuty) bude možné uplatnit tam, kde je možnost slevy z CENY spojena s konkrétním GARANTOVANÝM PARAMETREM.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 (obdržena dne 17. 01. 2023)

Dotaz 1)

Napojení oběhové vody z HRSG • Je v budoucnu předpokládán i režim ohřevu oběhové

vody pouze přes HRSG bez současného provozu Ohříváku topné vody a Špičkovacího ohříváku? • Pokud ANO je požadováno ,aby bylo možno oběhovou vodu z Ohříváku topné vody a Špičkovacího ohříváku vypustit i v případě, že ohřev z HRSG bude dále v provozu?

Informace zadavatele:

Zadavatel předpokládá možnost provozu horkovodního potrubí v režimu ohřevu oběhové vody pouze přes HRSG bez současného provozu Ohříváku topné vody a Špičkovacího ohříváku. Zároveň zadavatel požaduje, aby bylo v tomto provozním režimu umožněno vypuštění oběhové vody z Ohříváku topné vody a Špičkovacího ohříváku.

Dotaz 2)

Část B .1 Kapitola 2.1.3.11 Ohřívák oběhové vody - Potrubní propojení včetně bypassu s regulací průtoku Regulací průtoku se rozumí pouze regulace v bypassu ohříváku, nebo je požadována regulace průtoku kompletním systémem Oběhové vody i přes Ohřívák oběhové vody?

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že řešení je v rozsahu návrhu zhotovitele. Detailní řešení může být diskutováno v rámci jednání o předběžných nabídkách.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)