


Vyřizuje: Jindrová
Tel.: 495 402 671
e-mail: jindrova@tshk.cz
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447



Naše značka:124030

v Hradci Králové dne: 13. 2. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124030 s názvem:

ZUŠ STŘEZINA – DIVADLO JESLIČKY JOSEFA TEJKLA – VÝMĚNA VYBRANÝCH VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ – II. ETAPA

1. Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr. 52)

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Zástupce: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové, č. ú.: 636270217/0100

Tel. 495 402 640

Kontaktní osoba, telefon, e-mail: Václav Lédl, DiS., 731 131 201, ledl@tshk.cz
Bc. Petr Macák, MBA, 603 560 164, macak@tshk.cz

(dále jen „TSHK“)

2. Úplné znění dotazu potenciálního účastníka ze dne 9. 2. 2024:

Vážený zadavateli, jako zájemce o veřejnou zakázku: Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotaz č. 1: U vstupních dveří poz. 02 a 03 požadujete celkové $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Této hodnoty lze u dveří dosáhnout pouze při použití izolačního trojskla, resp. plné výplně tl. 40 mm. Trvá zadavatel na hodnotě $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (v tom případě je nutné zasklení trojsklem a plná výplň tl. 40 mm) nebo lze nabídnout dveře s celkovou hodnotou $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (zaskleno dvojsklem a plnou výplní tl. 24 mm)? Děkujeme za upřesnění.

3. Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dodržet u všech výplní otvorů hodnoty $U_w/U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

4. Další podmínky a informace:

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/81224c9c-c945-4bf7-9064-05a5b36ab6ee>.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **neprodlužuje** lhůtu k podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ