

Doplňující informace č.1 k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

„ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazu poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k výběrovému řízení:

Dotaz:

Prosíme o doplňující informace k položce č. 2 z části stavební elektroinstalace: otápění potrubí. Položka neobsahuje délku a průměr potrubí či délku a výkon topného kabelu. Poskytne zadavatel tyto informace?

Odpověď:

V projektové dokumentaci je navrženo otápění venkovního vedení potrubí „T“ - Voda pitná, nerezové potrubí DIN 1.4301, DN25 mm (Ø31x2,5mm)“ mezi stávající strojovnou VN a novou halou pro osazení výměníku kal-kal. Na potrubí pitné vody je navržena „Tepelná technická izolace potrubí tl. 30mm + ocelový kryt pro venkovní použití“ (součást dodávky technologie). Pod tepelnou izolací je navrženo otápění potrubí - topný drát (součást stavební elektroinstalace).

Podrobná specifikace otápění potrubí:

- Potrubí „T“ Voda pitná: nerezové potrubí DIN 1.4301, DN25 mm (Ø31x2,5mm)“, délka potrubí s topným drátem cca 3,5m
- Topný drát samoregulační 10W/m o délce 4,0m
- Příslušenství - průchodka přes izolaci - 1ks, Připojovací krabice se svorkovnicí a vývodkami - 1ks
- Napájecí/prívodní kabel z RMS4-1 - CYKY-J 3x2,5 o délce 15,0m.

S pozdravem

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.