

Zadavatel, Severočeská teplotní společnost, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2020 - REKO TN Vršany“ (ev. č. zakázky: ST-2019-003-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědi zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 1

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Dobrý den,

V technické zprávě se jako typ izolace uvádí „izolace z lamelových skružovatelných pásů s hliníkovou fólií ve dvou vrstvách, s minimální objemovou hmotností **80 kg/m³**“

Stejný typ izolace byl uvažován pro Hořanskou cestu a byl zaměněn za stejný typ izolace, ale s menší objemovou hmotností, konkrétně 60kg/m³.

Důvody k změně byly:

- materiál je příliš tvrdý a je velmi obtížné jej bez zjevného poškození skružit na průměr potrubí DN300
- vyrábí ho jediná fabrika v Evropě - kapacita

Na Hořanech bylo potrubí dimenze DN600 a DN800, na tomto projektu je potrubí poloviční dimenze – to skružit už vůbec nepůjde.

Je možno v cenové nabídce uvažovat s použitím izolace objemovou hmotností 60kg/m³?

Odpověď zadavatele:

V Zadávací dokumentaci pro shora uvedenou zakázku, v Příloze č. 8 (PD – Technická zpráva) je projektantem stavby uvedeno použití Izolace z lamelových skružovatelných pásů s hliníkovou fólií ve dvou vrstvách, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m³.

Toto řešení je navrženo projektantem na základě výpočtu z hlediska ztrát tepla a tyto parametry vyhovují tepelnému auditu. Zadavatel tedy požaduje použití předepsané izolace z Technické zprávy shora uvedené zakázky, tj. izolace z lamelových skružovatelných pásů s hliníkovou fólií ve dvou vrstvách, s minimální objemovou hmotností **80 kg/m³**.

Zadavatel dále na základě průzkumu trhu ověřil, že daná izolace by měla být výrobcí izolací, oproti loňskému výpadku, k dispozici.

V Mostě - Komořanech dne: 16.5.2019
Za zadavatele

Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplotní společnost, a.s.