



Poděbrady město

<odbor správy a rozvoje města >

Vaše značka:

ze dne:

Spisová značka:

Číslo jednací: MEUPDY/0073585/OSM/2024/PŠt

Jednoznačný ID:

Skartační režim:

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/1

290 01 Poděbrady

Vyřizuje: Petr Štoček

Telefon: 325 600 257

E-mail: stocek@mesto-podebrady.cz

Datum: 15. 11. 2024

Věc: Vyjádření ke stavbě „teplovodu v ulici Budovcova/Žižkova“

Městu Poděbrady byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě „teplovodu v ulici Budovcova/Žižkova“.

Město Poděbrady vydává následující stanovisko a podmínky, za jakých je možné uvedený záměr realizovat.

Vyjádření za komunikace:

- Výkop v chodníku bude zasypán neseďavým materiálem s řádným hutněním po vrstvách. Konečná úprava narušeného povrchu chodníku bude provedena seřiznutím živičného krytu chodníku v pravidelném obrazci s přesahem 0,5 m od hrany výkopu. Plocha výřezu bude uzavřena vrstvou AB o tloušťce 10 cm. Následně budou veškeré spáry zality asfaltovou emulzí a posypány kamenným prachem
- Výkop v chodníku bude zasypán neseďavým materiálem s řádným hutněním po vrstvách. Konečná úprava narušeného povrchu místní komunikace „chodníku“ bude provedena přeložením chodníku v celé šířce a délce trasy výkopu, s přesahem 0,5 m od hrany výkopu.
- Výkop v komunikaci (silnici) bude zasypán neseďavým materiálem s řádným hutněním po vrstvách. Konečná úprava narušeného povrchu místní komunikace bude provedena seřiznutím živičného krytu vozovky v pravidelném obrazci s přesahem 1,0 m od hrany výkopu na každou stranu. Plocha výřezu bude uzavřena vrstvou AB o tloušťce 10 cm. Následně budou veškeré spáry zality asfaltovou emulzí a posypány kamenným prachem.
- Žadatel je povinen zjistit si veškeré sítě v trase výkopu dle zákona. V případě poškození je povinen veškeré sítě opravit na své náklady a je povinen v případě poškození vlastníka sítě informovat.
- Nesmí být porušována ustanovení zákona č. 162/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb.
- Nesmí být porušována ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny.

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1
290 31 Poděbrady
www.mesto-podebrady.cz

IČO: 00239640 | DIČ: CZ00239640
telefon: 325 600 211
datová schránka: 3qrbxg3
e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz

- Žadatel/stavebník je povinen před započítím prací požádat v rámci shora uvedené akce MěÚ Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně správní o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, případně uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu. Žadatel je povinen informovat Město Poděbrady, odbor správy a rozvoje města o započítí prací prokazatelnou formou – emailem, poštou takovým způsobem, aby bylo možné provádět kontrolu žadatele, zda dodržuje podmínky dané tímto vyjádřením.

- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí minimálně týden před započítím prací dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů, podnikatelských subjektů a provozoven dotčených uzavírkou vč. dohodnutí režimu přístupu v úseku uzavírky. Přístupy musí být zachovány po celou dobu stavby přechodovými lávkami. Po ukončení stavby musí být přístupy a sjezdy uvedeny do původních stavů.

- Při stavbě a odvozu materiálu nesmí dojít k znečištění veřejného prostranství. Stavebník musí vždy okamžitě zajistit odstranění případného znečištění a po dobu stavby udržovat čistotu na komunikaci a v nejbližším okolí.

Vyjádření za městskou zeleň:

- V trase výkopu nebude nikterak dotčena vzrostlá zeleň

- Ostatní stromy nebudou dotčeny

- Pokud výkop povede v blízkosti vzrostlé zeleně (stromy a keře), výkopové práce budou prováděny v souladu s ochranou vzrostlé zeleně a to takto:

- při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším jak 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřům.

- poté se prosetou zeminou (případně zahradnickým substrátem) výkop zasype. Výkopové a montážní práce budou probíhat s náležitou opatrností ke vzrostlé zeleni.

- při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

- Jakékoliv zařízení nesmí být ukotveno na stromech a jiných místech veřejné zeleně.

- Zvláštním užíváním nesmí dojít k jakémukoliv poškození veřejné zeleně a okolních dřevin. Veškerá poškození takto vzniklá, odstraní žadatel/stavebník na svoje náklady.

- Výkop v zeleném trávnickovém pásu bude zasypán neseďavým materiálem s řádným hutněním po vrstvách. V konečné úpravě bude zelený pás zasypán orníci a oset travním semenem.

Vyjádření k městskému mobiliáři:



Poděbrady
město

<odbor správy a rozvoje města >

Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO):

- V blízkosti stavby se nachází sloup VO a kabelové vedení VO.
- V případě nutnosti zásahu do sloupu VO, je potřeba konzultace s Odborem správy a rozvoje města a správcem TSMP, s.r.o., Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady.
- V případě kabelového vedení, které stavbou prochází, je nutné ho nechat vytýčit a zachovat jeho funkčnost.
- Sloupy VO nebudou polepovány a ani na ně nebude nic vyvěšováno
- VO mají ve správě Technické služby města Poděbrad s.r.o., technik – vedoucí úseku p. Ing. Tichý, tel: 731 502 925.

Vyjádření k dešťovým vpustím:

- Bez připomínek

Vyjádření k likvidaci srážkové vody:

- Bez připomínek

Vyjádření k likvidaci směsného, vytríděného a biologicky rozložitelného odpadu (KO):

- Je nutné v místě plánované stavby umožnit svoz komunálního odpadu (KO), který zajišťuje pro město Poděbrady společnost Technické služby města Poděbrad s.r.o. V případě, že režim stavby neumožní svoz KO od jednotlivých nemovitostí a sběrných hnízd na vytríděný KO, je potřeba dohodnout po celou dobu stavebních prací s TSMP, s.r.o umístění přechodného stanoviště na sběrné nádoby (SN) na KO a určit osobu, která bude SN na toto stanoviště umisťovat. Kontaktní osoba v TSMP, s.r.o. je pan Špinar, e-mail: spinar@tsmp-podebrady.cz tel.: 734 579 359.

Vyjádření k připojení na vodovodní a kanalizační řad:

- Bez připomínek

Vyjádření k HDPE:

- Bez připomínek

Vyjádření za investice města:

- Bez připomínek

Vyjádření informatiky:

- Bez připomínek

- Zhotovitel ihned informuje město Poděbrady, odbor správy a rozvoje města o ukončení prací a následně bude podepsán protokol o převzetí stavbou dotčených oblastí ve vlastnictví města Poděbrady do jeho správy. V době předání povrchů Městu Poděbrady budou veškeré označení barevnými popisy z komunikací odstraněny.
- Záruční lhůta na konečné úpravy případných výkopu je 36 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí konečné úpravy výkopu předávacím protokolem. Pozastavení záruční lhůty nastává dnem podání reklamace a končí dnem předání a převzetí předávacím protokolem reklamovaného výkopu.

Výše uvedené vyjádření je za vlastníka pozemku a nenahrazuje případná další vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Vyjádření taktéž nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání, o které je pro realizaci uvedeného záměru nutné požádat.

- pokud jde o zvláštní užívání komunikace, je nutné požádat o souhlas vlastníka se zvláštním užíváním na Odboru správy a rozvoje města a následně pak o povolení ke zvláštnímu užívání na Odboru dopravy a to včetně případné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu.

V případě nutnosti úpravy dopravního značení z podnětu žadatele, který není ve veřejném zájmu, si žadatel hradí veškeré náklady s touto úpravou místního provozu na vlastní náklady.

- pokud jde o zvláštní užívání veřejné zeleně, je nutné požádat o souhlas vlastníka se zvláštním užíváním na Odboru správy a rozvoje města, který zároveň vydá povolení ke zvláštnímu užívání. Žadatel zodpovídá za dodržování veškerých legislativních předpisů vztahujících se na uvedenou akci. Žadatel zodpovídá za dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.

Městský úřad Poděbrady

Odbor správy a rozvoje města

oddělení správy majetku

7

Ing. Emil Ženatý

vedoucí oddělení správy a rozvoje města