



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku:

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Zadavatel: **MĚSTO PODĚBRADY**
Sídlo: Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady, 290 31
IČ: 00239640
Bankovní spojení: 19-0000725191, kód banky: 0100
Jednající: PhDr. Ladislav Langr – starosta města
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Uhlíř – 1. místostarosta města
Telefon: +420 325 600 200

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Poděbrady, tímto poskytuje dodatečnou informaci, která vyplývá ze **závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje** k projektu, které bylo vydáno 12. 6. 2013 pod značkou KHSSC 25097/2013.

Krajská hygienická stanice požaduje, „aby nově osazovaná okna byla opatřena systémem mikroventilace nebo větracími štěrbinami“.

Zadavatel proto požaduje, aby dodávaná plastová okna byla opatřena systémem mikroventilace. Uchazeč doloží do nabídky dokumenty, ze kterých bude splnění tohoto požadavku patrné, popř. splnění tohoto požadavku prokáže čestným prohlášením.

Tento požadavek zadavatele nemá vliv na Soupis prací. Uchazeč je povinen ocenit systém mikroventilace v položce pro dodávku oken.

Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. Současně je zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele.

V Praze dne 13. 6. 2013



①

Energy Benefit Centre o.p.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 27938808
.....tel.+420.270.003.300.....
Ing. Libor Novák
Energy Benefit Centre o.p.s.