

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1. ETAPA

Jedná se veřejného zadavatele.
Zadavatel není ve vztahu k zakázce plátce DPH.

Zadavatel:

Název: Městys Stonařov
Sídlo: Stonařov 232, 588 33
IČO: 00286656
Zastoupený: Mgr. Ivanem Šulcem, starostou městyse
E-mail: stonarov@ji.cz
Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c2b1bf57-c183-4188-968a-6175e9f309ff>

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ uveřejňuje zákonným způsobem toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, resp. reaguje na zaslané dotazy:

Dotaz č.1:

Není definován počet a provedení ochranných lišt (např. do nákladních výtahů dodáváme 1 - 3 řady lišt dřevěných ochranných lišt, vždy dle konkrétního požadavku zákazníka).

Odpověď č.1:

Bude jedna řada ochranných lišt, vše v kabině máme navrhováno z nerezů tedy i lišty.

Dotaz č.2:

Bude současně požadována blokáce pomocí čtečky (zajistí objednatel?) i pomocí klíčku? Čtečka bude v kabině? Klíček ve všech stanicích?

Odpověď č.2:

Požadována čipová čtečka pro blokování jízdy (bez čipu nelze z výtahu zavolat), přednostní jízda pomocí klíčkového ovládače v kabině. V patrech klíčkové ovládání není požadováno.

Dotaz č.3:

Ne všichni výrobci mají ovládací panel na celou výšku kabiny. U standardně dodávané řady výtahů synergy 100 nelze nabídnout požadovaný ovládací panel, ale je možné ho nabídnout u vyšší řady výtahů synergy 200 (jednalo by se o nepoměr cena (požadavek)/výkon), protože vyšší řada výtahů synergy 200 se dodává do administrativních budov s vysokými požadavky na výtahy (od velikostí, přes nosnosti, až např. po design).

Odpověď č.3:

Projektem je předepsaný panel na celou výšku kabiny. Toto je dáno celkovou architektonickou koncepcí budovy. Na tomto řešení trváme.

V Jihlavě dne 3.2.2023

za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou