

Město Hostivice
Husovo nám.13
253 80 Hostivice

platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání

Vážený pan
Ing.Bohumír Machek

<i>Vaše značka:</i>	<i>Naše značka:</i>	<i>Vyřizuje/linka:</i>	<i>Fax:</i>	<i>V Kladně dne:</i>
15.2.2019	11/2019/Č/VaK	Černý / 602 361 392		10.3. 2019

akce: stavba: „Přeložení splaškové kanalizace s dešťové kanalizace v ul.U Vodárny, Hostivice“

vyjádření ke stavebnímu/ řízení(ohlášení stavby)

základní údaje:

Jedná se o provedení přeložení dešťové a splaškové kanalizace v ul.U Vodárny, Hostivice na parc.č.1171/34, 1171/32, 1171/30, 1356/3, 1171/1 k.ú.Hostivice

investor: Město Hostivice, Husovo nám.13, 253 80 Hostivice

Ke stavbě (úseku) máme po prostudování předložené PD fy.M.A.T. Matoušková s.r.o., Vykáňská 7/1482, 100 00 Praha 10, vypracovanou Ing.Branislavem Šípkou datumu 01/2019 a z hlediska provozovatele(budoucího provozovatele) vodohospodářského zařízení tyto podmínky(stanovisko):

s předloženým projektem pro ohlášení stavby(stavební povolení) **souhlasíme** za splnění následujících podmínek:

- na základě prostudování PD souhlasíme s navrženým řešením s tím, že v uvedených i neuvedených případech je závazné dodržení technických standardů TS Hostivice pro vodovod a kanalizaci. (volně ke stažení na : www.ts.hostivice.cz). Zejména se jedná o dodržení ochranných pásem vodovodu a kanalizace .
- napojení nově položeného kanalizačního řádu splaškové i dešťové kanalizace na stávající kanalizační řady do RŠ a zprovoznění nově přeložených úseků smí provést pouze odborná firma a požadujeme předložit protokol o těsnosti kanalizací na TS Hostivice Kontakt: M.Černý (mcerny@hostivice.cz)
- v rámci stavby nesmí být dotčeny stávající IS jiných správců
- Pokud dojde v rámci stavby k poškození našeho zařízení, bere investor na vědomí, že opravy těchto poškozených zařízení nese v plné šíři v případě, že bylo poškozené zařízení řádně vytýčeno

- požadujeme PŘED zahájením prací předat protokolárně povrchové znaky VaK s odpovídajícím zástupcem provozovatele – kontakt: M. Černý (mcerny@ts.hostivice.cz , tel: 725 260 302) a po skončení předat zpět. Veškeré náklady spojené s poškozením našeho zařízení nese investor stavby (zhotovitel)
- dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizace
- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace z PD

ostatní podmínky:

- požadujeme nejpozději při kolaudaci díla předat skutečné provedení stavby přeložky jak dešťové kanalizace, tak splaškové kanalizace. Součástí bude jednak papírová forma a jednak elektronická. Součástí bude i zaměření nivelity šachet, hloubek a sklonů v jednotlivých úsecích přeložky. Bez předání dokumentace nemůže být vydán souhlas s kolaudací díla za provozovatele kanalizace.

předání výše uvedeného bude zástupci TSH, ing. Černý, Ing. Hubschová

- nemáme žádné další podmínky


Ing. Jaroslav Černý
TS Hostivice – provoz vodovodu a kanalizace

Ing. JAROSLAV ČERNÝ
vodárenství
poradenství - posudky - provoz
Kordačova 2913, 272 04 Kladno
IČ: 672 98 397 tel.: 602 361 392

E - mail - machek@hostivice.eu

příloha: - 2x situace sítí v pdf
na vědomí: TS Hostivice – M.Černý, H.Hübschová

UMÍSTĚNÍ MAPOVÉHO LISTU



LEGENDA

Splašková kanalizace:

- trasa kanalizace
- přípojka
- šachta, revizní šachta
- A10 RŠ ID šachty, revizní šachty
- 339.04 kóta terénu
- 388.03 kóta dna šachty
- 300K, 300B, 300PVC DN, materiál potrubí

Tlaková kanalizace:

- trasa výtoku
- revizní šachta
- A10 ID šachty
- 300PVC DN, materiál potrubí, délka
- CS1 znak čerpací stanice
- ID čerpací stanice

Ostatní objekty na stokové síti:

- objekt ORL, OTO
- retenční nádrž

Ostatní:

- recipienty a vodní plochy
- zatrubněný potok
- Nová popis ulic
- 129 číslo popisné
- katastrální hranice
- terénní hrany, hrany silnic

Dešťová kanalizace:

- trasa kanalizace
- přípojka
- povrchové odvodnění – příkop
- šachta, revizní šachta
- A10 VŠ RŠ ID šachty, vsakovací, revizní šachty
- 339.04 kóta terénu
- 388.03 kóta dna šachty
- 300K, 300B, 300PVC DN, materiál potrubí

- UV popis uliční vpusti
- uliční vpust
- vyústění do potoka
- V.20 popis vyústění do potoka
- šachta s charakterem uliční vpusti
- meziúrovňové křížení kanalizací

Areálová kanalizace:

- předpokládaná trasa areálové dešťové kanalizace
- předpokládaná trasa areálové splaškové kanalizace

Vysvětlivky k označení šachet:

- A38 šachta zaměřená
- A38-1?? šachta nenalezena, poloha převzatá ze starších podkladů
- A38-2?? šachta nenalezena, poloha odhadnuta
- A38-21? šachta bez zaměření dna, kóta převzata ze starších podkladů
- A38-22? šachta bez zaměření dna, kóta určena interpolací
- A38-23? šachta bez zaměření dna, kóta odhadnuta
- A38-2?1 šachta bez zaměření kóty terénu, kóta převzata ze starších podkladů
- A38-2?2 šachta bez zaměření kóty terénu, kóta určena interpolací
- A38-2?3 šachta bez zaměření kóty terénu, kóta odhadnuta

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		PROJECT ISA spol. s r.o.
Ing. Lukáš Novák	Ing. Petr Beníšek		MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: info@pro-ject.cz
Objednatel: Technické služby Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice, 253 01			Formát: A3
			Datum: 01/2012
			Měřítko: 1:1 000
AKTUALIZACE PASPORTU VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA HOSTIVICE			Zak. č.: 081/2011
DÍLČÍ MAPOVÉ LISTY MAPOVÝ LIST E7d			č.v.: 57

