

PODÉLNÝ ŘEZ
MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100



DVOUSLOŽKOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTER S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKOVÉHO PRACHU SPOTŘEBA = 0,235 kg/m ² – tl. 40 mikrometrů PRVNÍ PODKLADNÍ DVOUSLOŽKOVÝ EPOKSIDOVÝ NÁTER S OSAHEM ŽELEZITÉ ŠLIDY SPOTŘEBA = 0,451 kg/m ² – tl. 80 mikrometrů DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ NÁTER SPOTŘEBA = 0,235 kg/m ² – tl. 80 mikrometrů

NUTNO POUŽÍT SILNÝ HOUŽEVNATÝ NÁTĚR DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ,
DLE TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE.

[illegible]

HIP: ING. ROBERT ROH		INVESTOR: VZH ŠUMPERK, a.s.		 voding Hranice spol. s r.o.	
ZODP. PROJ: ING. P. TURKOVÁ		MÍSTO: ŠUMPERSKO			
KRESLIL: ING. JAKUB MACH		KRAJ: OLOMOUCKÝ		ZAK. ČÍSLO: 13 1317/2	
AKCE: OBNOVA PŘÍVÁDĚČÍCH VODOVODNÍCH ŘADŮ KOUTY N.D. - ŠUMPERK ETAPA I., SO 02				ARCH. ČÍSLO: ŠU-55-1851/2	
				STUPĚN: DPS	
				DATUM: ZÁŘÍ 2020	
				MĚŘÍTKO: VÝKRES ČÍSLO:	
PŘÍLOHA: D.1.1 SO 02 PŘÍVÁDĚČÍ VODOVODNÍ ŘAD				1 : 100	
VÝKRES KŘÍŽENÍ VODNÍHO TOKU - km 4,290				D.1.1.6	