

Zadavatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČO: 255 12 285

Veřejná zakázka:

„Odvhlčení primárního kolektoru v městě Brně – II. etapa “

zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení, obdržela v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k nim dodatečné informace.

Dodatečné informace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1 (obdržen dne 9. 5. 2016):

5.4. Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ písm.b)

seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, vč. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Dodavatel předloží seznam osob, které budou tvořit realizační tým, přičemž realizační tým musí tvořit alespoň níže uvedené osoby.

Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u příslušné osoby předložit vždy:

- *profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele*
- *funkce navrženého člena realizačního týmu při plnění veřejné zakázky*
- *údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém případě uvede dodavatel v jakém) k dodavateli, a*
- *doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele s ohledem na v životopise deklarovanou specializaci příslušného člena realizačního týmu)*

Otázka č. 1 – Jaký odborný doklad požadujete k prokázání specializace projektového manažera? Popř. jaké další odborné doklady požadujete, vyjma uvedených v textu.

Informace zadavatele:

Výše citovaný text se vztahuje obecně ke všem osobám realizačního týmu, tj. k osobě projektového manažera, autorizované osobě a technikovi. Tedy v případě, že zadavatel u některé osoby (projektového manažera) nepožadoval doložení určité specializace, dodavatelé takový doklad u této osoby nedokládají.

Dotaz č. 2 (obdržen dne 9. 5. 2016):

1. Projektový manažer musí splňovat následující požadavky:

- disponuje jazykovou znalostí českého (anebo slovenského) jazyka na úrovni pracovní komunikace,
- minimálně 5 let praxe v oblasti dodávek a instalace technologických dodávek v posledních 7 letech,
- vedl v posledních 5 letech minimálně jeden projekt, který naplňuje požadavky na referenční zakázku dle odst. 5.4 písm. a) výše; nemusí se přitom jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které zájemce prokazuje splnění kvalifikace dle odst. 5.4 písm. a) zadávací dokumentace,

Otázka č. 2 - je postačující výše uvedené požadavky projektového manažera doložit formou čestného prohlášení?

Informace zadavatele:

Zadavatel v odst. 5.4. písm. b) zadávací dokumentace stanovil jakým způsobem se prokazují požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu, tedy i na projektového manažera. Zadavatel níže cituje příslušný text zadávací dokumentace a uvádí, že doložení uvedených požadavků pouze formou čestného prohlášení není dostačující.

Dle odst. 6.1. zadávací dokumentace je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích, přičemž zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Dodavatel předloží seznam osob, které budou tvořit realizační tým, přičemž realizační tým musí tvořit alespoň níže uvedené osoby.

Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u příslušné osoby předložit vždy:

- profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele
- funkce navrženého člena realizačního týmu při plnění veřejné zakázky
- údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém případě uvede dodavatel v jakém) k dodavateli; a

- doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele s ohledem na v životopise deklarovanou specializaci příslušného člena realizačního týmu.

Dotaz č. 3 (obdržen dne 9. 5. 2016):

2. Autorizovaná osoba musí splňovat následující požadavky:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení;
- min. 5 let praxe v oboru dotčené autorizace v posledních 7 letech,
- účastnila se v posledních 5 letech na realizaci minimálně jednoho projektu, který naplňuje referenční zakázku dle odst. 5.4 písm. a) výše; nemusí se přitom jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které zájemce prokazuje splnění kvalifikace dle odst. 5.4 písm. a) zadávací dokumentace.

Otázka č. 3 - je postačující výše uvedené požadavky autorizované osoby doložit formou čestného prohlášení?

3. Technik musí splňovat následující požadavky:

- disponuje oprávněním podle ust. § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Informace zadavatele:

Zadavatel opětovně uvádí, že v odst. 5.4. písm. b) zadávací dokumentace stanovil jakým způsobem se prokazují jednotlivé požadavky na členy realizačního týmu, tedy i na autorizovanou osobu a technika. Údaj o adekvátní praxi autorizované osoby, resp. účast na projektech ve smyslu odst. 5.4 písm. a) zadávací dokumentace by měla vyplynout z profesního životopisu navržené osoby. Je-li požadováno určité oprávnění (tedy i v případě osoby navržené na pozici technika, k němuž zřejmě též směřuje dotaz tazatele), pak platí, že kopie relevantního dokladu musí být v nabídce doložena.

Dotaz č. 4 (obdržen dne 10. 5. 2016):

Návrh smlouvy o dílo k výběrovému řízení "Odvhlčení primárního kolektoru ve městě Brně - II. etapa" je v PDF, s tím, že se do smlouvy pravděpodobně ručně doplní požadované údaje. V bodech, kde je potřeba doplnit údaje, např. Cena, kontaktní údaje atd) je vložen text [Doplní uchazeč]. Nelze tedy přes tento text psát. Máme si vyžádat smlouvu v jiném formátu nebo jiné úpravě? Děkuji za informaci.

Informace zadavatele:

Na profilu zadavatele je k dispozici návrh smlouvy o dílo ve formátu word, uchazeč proto může využít návrh smlouvy o dílo v tomto formátu.

Dodatečné informace bez předchozí žádosti (17. 5. 2016):

Zadavatel na svém profilu uveřejnil návrh smlouvy o dílo ve formátu word a pdf, vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o uzamčené formáty, a tedy návrh smlouvy o dílo nebylo možné editovat, zadavatel na svém profilu opětovně uveřejňuje tento návrh, jehož znění zůstává nezměněno.

Dotaz č. 5 (obdržen dne 18. 5. 2016):

Zadavatel v textu zadávací dokumentace, konkrétně v čl. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, odst. 8.1. Základní požadavky zadavatele uvádí následující : „Nabídková cena za provedení díla musí být v nabídce doložena rovněž vyplněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Údaje vyplněné uchazečem v položkovém rozpočtu považuje zadavatel za limitní a závazné pro účely plnění předmětné veřejné zakázky.“

Znění dotazu: Položkový rozpočet, jenž je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace není v uceleném formátu součástí zveřejněných podkladů. Může zadavatel tento rozpočet (pro vyplnění v souladu s požadavky ZD ideálně v elektronické verzi) zaslat dodatečně?

Informace zadavatele:

Na profilu zadavatele je k dispozici kompletní položkový rozpočet předmětu plnění veřejné zakázky, i když je tento rozčleněn dle logických celků předmětu plnění, zadavatel nemá dle ZVZ povinnost jeho celkový souhrn uvádět. Uchazeč tak v příloze č. 1 smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet v takové podobě, v jaké je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 6 (obdržen dne 30. 5. 2016):

V návaznosti na podmínky předepsané Zadávací dokumentací bod 9.2 na str. 17,18,19, kde jsou definovány hodnotící kritéria pro výběr odvlhčovací jednotky „Technická úroveň nabízeného plnění – vybrané technické parametry“:

B.1 Maximální příkon nabízeného zařízení – 9kW u každé jednotky

B.2 Odvlhčovací kapacita nabízeného zařízení – 50kg/h při +15 a 98%

B.3 Průtok suchého vzduchu – 14.000m³/h

Znění dotazu: Dle našeho zjištění nelze tyto parametry současně dodržet a splnit u žádného zařízení předepsaného standardu. Může zadavatel sdělit, zda v současné době existuje na trhu výrobce zařízení, tj. odvlhčovací jednotky se silikagelovým kolem splňující předepsané technické parametry?

Informace zadavatele:

Zadavateli je známo, že existuje více výrobců na trhu, kteří dotazované technické parametry splňují, což mj. potvrzuje i vlastní zkušenost zadavatele, neboť v rámci předchozích etap odvlhčení primárního kolektoru byla dodána vyhovující technologie od dvou různých výrobců.

V Brně dne 2. 6. 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal dashed line.

Technické sítě Brno, akciová společnost
zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář,
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát