

PROVOD - inženýrská společnost,
s.r.o.
V Podhájí 226/28
Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem 1



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001120344615

Josef Novotný / 800 850 860

3. 11. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 19. 10. 2021, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 956, 65, 956/69, 956/68, 956/72, 956/77, 956/80, 956/81, 1700/7, 111/1, 1649/1, 1648/1, 1648/4, 1648/5, 7/1, 8/1, 1648/6, 1661, 1186, 1648/9, 1648/8, 1388/2, 1648/3, 1651, 1647/10, 1647/9, 1666/1, 1655/2, 204/1, 956/5, 956/64, 956/34, 1781, 1019/4, 17296/3, 1728/1, 1668/1, 1653/1, 1666/2, 16292/1, 956/98, 956/936, 956/89, 956/83, 956/104, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1700/4, 1700/5, 1700/6, 17008, 1701/1, 1660/1, 1695, 956/63, 956/61, 1697, 956/32, 1778, 1647/1, 1728/7, 1653/1, 160/4 v katastrálním území Radouň u Štětí, 1595/7, 1521/5, 1521/8, 1521/10, 1595/3, 1595/6, 195/25, 1595/1, 148/3, 148/1, 1594, 122/2, 1212/9, 1587, 274/3, 1/3, st.26, 2/3, 1599, 1521/4, 1554/1, 1506, 1567/1, 1582, 133/2, 1322/3, 1322/1, 1322/4, 1212/1, 1521/4, v katastrálním území Chcebuz, 1347/1, 1387/1, 1385/1, 1381/1, 1381/2, 1388/1, 1391, 1390, 13318/3, 1383/1, 25/4, 25/9, 260/1 v katastrálním území Brocno vedené pod názvem „Radouň - ČOV a kanalizace, Chcebuz - kanalizace a Brocno - kanalizace“ se nachází zařízení: elektrické stanice **Radouň-Obec / LT_1127, Radouň-Radouň-Jih / LT_1213, Chcebuz-Obec a ZD / LT_0757, Brocno-Obec + JZD / LT_0758, Brocno-U hřiště / LT_0999**, nadzemní vedení vysokého napětí **P-RADOUŇ / VN 102542, O-O-HOŠŤKA-CHCEBUZ-CHUDOLAZY / VN 107764, P-P-CHCEBUZ OBEC A JZD / VN 103089, P-P-ÚJEZD-VESELÍ / VN 103088, P-BROCNO OBEC / VN 103090**, kabelové vedení vysokého napětí **P-RADOUŇ / VN 102542, P-P-Brocno U hřiště z US_LT_77 / VN 110333**, nadzemní a kabelové vedení **Radouň-provozní obec / NN 100746-0001, Chcebuz-provozní obec / NN 100288-0001, Brocno-provozní obec / NN 100057-0001** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- 1. Trasa kanalizace bude vedena min 3,0 metru od hrany základů elektrických stanic a podpěrných bodů vedení vysokého napětí.**

ČEZ Distribuce, a. s.


Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

2. **Trasa kanalizace bude umístěna min. 1,5 metru od základové části podpěrných bodů nadzemního vedení nn. Pro stavby a konstrukce budou dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302.**
3. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
4. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
5. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Koten', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení SEM sítě
ČEZ Distribuce, a. s.