

Vážený pan
Ing. Milan Hotovec
Ing. Karel Kupec – Studio A
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Vacek
T +420-606 660 944
F +420-565 314 489
jiri.vacek@eon.cz

2016/01

Pelhřimov, 15.1.2016

Stanovisko k projektové dokumentaci na akci:
Průmyslová zóna Ke Skryšovu, Pelhřimov – IV. etapa (k.ú. Pelhřimov)

Investor: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 39301 Pelhřimov
Stupeň PD: Stavební povolení

Předložený projekt řeší IV. etapu výstavby STL plynovodu **bez přípojek** v dané lokalitě, která navazuje na III. etapu výstavby (přípojky budou budovány samostatně na náklady jednotlivých žadatelů). Jedná se o prodloužení STL plynovodu v délce **465 m** z potrubí PE 160x9,1, MRS 100, SDR 17,6. Potrubí je navrženo v chodníku při pravé straně komunikace.

Při výstavbě STL plynovodu musí být dodrženo následující:

- STL plynovod musí být veden min. 1 m od hranice pozemku (měřeno na vnější líc potrubí)
- vzdálenost od obrubníku, který bude u komunikace, musí být min. 0,4 m
- Při křížení potrubí s kanalizačními šachtami musí být mezi povrchem šachty a krajem potrubí min. vzdálenost 500 mm (v případě, že toto nebude možné dodržet, musí být na STL plynovodu ochranná trubka – vzdálenost mezi povrchem šachty a krajem ochranné trubky musí být 150 mm).
- Z důvodu vjezdů na pozemky, které budou následně budovány, musí být krytí plynovodu min. 1 m
- Potrubí v rýze min. šířky 60 cm musí být podsypáno pískem tl. 10 cm, obsyp a zásyp pískem nad potrubím výšky 20 cm, nad pískem bude 20 cm prosáté zeminy a na ní bude uložena výstražná perforovaná fólie (prosátou zeminu lze nahradit pískem), obsyp a zásyp musí být ztuhnut a to před uložením fólie

Jednatelé:
Michael Fehn
Radek Lucký
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1703621/0100

- Potrubí bude možné pokládat až po zhotovení pláně pro vozovku a chodník, aby nemohlo dojít ke změně nivelety vozovky a chodníku
- signalizační vodič o průřezu 4 mm² bude vyveden do poklopu k Wormetu na konci prodlouženého plynovodu a bude opatřen autosvorkou. Spojení signalizačního vodiče musí být letovány a musí být zaizolovány smršťovací páskou
- konec plynovodu – WORMET bude ochráněn skruží a označen OS (nelze použít stávající odvzdušňovací ventil z konce plynovodu z důvodu porušené izolace – bude použit nový s certifikátem)
- Propoj na stávající plynovod bude možné uskutečnit až po předání dokladové části a po provedené převímce (zástupce E.ON ČR s.r.o. bude u převímky jako ostatní účastník řízení)

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn souhlasí s výstavbou nového STL plynovodu v dané lokalitě. Dále souhlasíme s napojením na stávající STL plynovod.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn požaduje při stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo stávajícího i budoucího STL plynovodu dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 12 007 – 1.2.3.4. TPG 702 01, ČSN 73 6005, Prováděcí pokyn ECZR-PP-DS-174 - Technické podmínky pro stavbu STL a NTL plynovodů a přípojek platné od 1.5.2015, dále související předpisy při umísťování objektů, stromů a při provádění zemních prací.

Při budování STL plynovodu a při každé pokládce musí být přítomen

Technický dozor investora s oprávněním dozorovat výstavbu plynovodů.

Geodetické zaměření stavby bude provedeno dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení – plyn E.ON Česká republika, s.r.o.

Celá akce bude provedena na náklady investora stavby a po dokončení stavby musí být s oddělením Rozvoje a výstavby plynu uzavřena smlouva na provozování případně jiná - např. na budoucí odkup plynárenského zařízení (Renata Šimová, tel. 387862667)

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
FA Cerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

005