



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Studio A
Ing. Karel Kupec
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
...../03.12.2015

NAŠE ZNAČKA
3849/2016-240
SP -2010/9900

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.J. Goldbach / 221

DATUM
20.01.2016

Obec, k.ú.: **Pelhřimov**
Okres : **Pelhřimov**

Vodoprávní úřad: **MÚ Pelhřimov**
Kraj : **Kraj Vysočina**

ČHP: **1-09-02-0160-0-00**
Bělá IDVT 10100245

PD Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov – IV. etapa, DSP
Stanovisko správce povodí a správce toku

Vášim dopisem ze dne 3.12.2015 doručeným dne 14.12.2015 jste nám předložili žádost o stanovisko k **PD Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov – IV. etapa** pro vydání stavebního povolení. PD zpracoval: Studio A, Ing. Karel Kupec, Pelhřimov v 11/2015, zak.č. 49-08. Lokalita je určena územním plánem pro průmyslovou zástavbu. Předložená PD řeší IV. etapu, která navazuje na již provedené části. Jedná se o cca 916 m komunikací včetně inženýrských sítí a parkoviště pro 81 OA a 7 NA.

Odkanalizování je řešeno oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci. Dešťová kanalizace má dvě části. První část kanalizace bude napojena na stávající DN 600 u areálu STK. Předmětem řešené etapy je řešení odvodnění novou dešťovou kanalizací zaústěnou do Kulíkova rybníka (výústní objekt VO1). Celkové množství odtoku do Kulíkova rybníku bude 174 l/s. PD byl doplněn e-mailem ze dne 15.01.2016. Všechna parkoviště budou odvodněna přes odlučovače ropných látek (2 SOL2) a celkem 24 sorpčních vpustí.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v oblasti povodí Dolní Vltava a správce významného vodního toku Bělá vydává k předložené žádosti následující
Stanovisko:


Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, Nařízením vlády č.262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením rady kraje Vysočina 2/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s předkládaným záměrem s těmito připomínkami:

1. Z důvodů zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody v souladu s odst. 4, § 20, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, před svedením do kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na přilehlých pozemcích (platné znění tj. vyhláška 269/2009 Sb.). Dešťové vody budou v maximální míře zasakovány na pozemcích investorů ,případně využívány jako užitková voda. Do kanalizace bude odváděno pouze nevyužitelné množství dešťových vod .

2. V PD je odkaz na komplexní hydrotechnickou studii spádové oblasti, která by měla stanovit množství dešťových vod z jednotlivých pozemků. Město Pelhřimov však tuto studii zpracovávat nebude. Celkové množství odváděných dešťových vod ze ZTV a průmyslové zóny Ke Skryšovu je dáno dle vyjádření MÚ dimenzováním koncové kanalizace vyústěné do toku Bělá (Kulíkův rybník). Stanovené množství odváděných srážkových vod nesmí být překročeno. Pro jednotlivé investory bude stanovena i povinnost retence dešťových vod, tak aby nebyl překročen celkový povolený odtok. Je nutné zajistit koordinaci pro přidělování povoleného odtoku dešťových vod pro jednotlivé investory.
3. Vypouštění odpadních splaškových vod do veřejné kanalizace bude projednáno s jejím správcem.
4. V době realizace stavby budou přijata technická a organizační opatření k ochraně podzemních a povrchových vod před znečištěním závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby. Na stavbě budou sanační prostředky pro případ havarijního úniku.
5. Upozorňujeme, že v TZ D.2.1. část D.2.4. – SO 04 je zřejmě chybně uveden výpočet odvodnění pro povodí Balkova rybníka s množstvím odváděných vod 174 l/s.
6. Dotčené území je ve spodní části ohraničeno významným vodním tokem Bělá, který protéká Kulíkovým rybníkem. Navrženými úpravami a stavbami nebude dotčeno koryto toku a bude zajištěna jeho ochrana před splaveninami a znečištěním z výstavby průmyslové zóny.
7. Požadujeme předkládat PD investičních záměrů investorů průmyslové zóny.

Toto stanovisko správce povodí a správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání. V příloze Vám vrátíme PD.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod



Přílohy: PD