



osazení čichačky z polyethylenu v teleskopickém provedení

DOPORUČENÉ ROZMĚRY PLÁŠTĚ ČICHAČKY Z POLYETHYLENU (mm)

rozměry potrubí		d _e	e	a*)
z oceli DN	z polyethylenu d _e			
15	32	110	6,2	150
20				
25				
32				
40				
50				
65				
80	90	160	9,1	150
100	110			
125	110			
150	160	225	12,8	150
	225			
200	225	315	17,9	200
250	315			

*) uvedenou nejmenší délku je možno v případě potřeby zvětšit



J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

INDEX	DATUM	OBSAH	VYPRACOVAL
ZHOTOVITEL:			PARÉ:
 DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o. NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432 info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz			
STAVBA:			HIP:
Technická vybavenost RD Supíkovice, lokalita "Za Waltrovkou"			ING. JIŘÍ ŠVUB
OBJEDNATEL:			ZODP.PROJEKTANT:
Obec Supíkovice, 790 51 Supíkovice 130			ING. P. HRUBÝ
OBSAH VÝKRESU:			VYPRACOVAL:
SO 03.1 KANALIZACE DEŠŤOVÁ - přeložka plynu ČICHAČKA . CHRÁNIČKY PLYNOVODU			ING. J.JUREČKA
ČÍSLO VÝKRESU:			STUPEŇ:
2206	SO 03	D.1.1.b	6
INDEX:			ÚR+SP
			FORMÁT:
			2xA4
			DATUM:
			08/2022
			MĚŘITKO:
			-