

PŘÍPOJKOVÁ
SKŘÍŇ RIS 26/261

+RE - FAKTURAČNÍ
MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ

PŘEDÁVACÍ MÍSTO

+R01 - STÁVAJÍCÍ

DATOVÁ ZÁSUVKA

+AYP01 - DODÁVKA PRE

Použité střídače: 50kVA
Počet kusů: 2ks
Použité fotovoltaické panely:
Výrobce: --
Typ1: 460Wp
Počet: 240ks
Instalovaný výkon FVE 110,40kWp

Připojovací místo:
Trafostanice RIS 26/261
Umístění U Vysočanského pivovaru 261/2, Praha 9 - Vysočany
Smlouva o připojení 8862306710
EAN 859182400303612738

Nastavení ochrany sítě
Typ ochrany PLA33RXDL
Nominální napětí sítě Un 400V
Podpětťová 1.st. U< 80% / 2s
Podpětťová 2.st. U< 45% / 0.5s
Přepětťová 1.st. U> 111% / 60s
Přepětťová 2.st. U>> 115% / 1,2s
Přepětťová 3.st. U>>> 120% / 0.15s
Nominální frekvence sítě fn 50Hz
Podfrekvence 1.st. f< 46.5Hz / 0.1s
Nadfrekvence 1.st. f> 52Hz / 0.1s
Použity okamžité hodnoty

-WSF05
1-CXKH-R-O 5x1,5

1-CXKH-R-O 5x1,5

1-CXKH-R-O 5x1,5

FVE STOP
STŘÍDAČ 01

FVE STOP
STŘÍDAČ 02

FVE STOP
VCHOD DO OBJEKTU

LEGENDA:
SILOVÉ VODIČE
SIGNALIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ KABELY
ROZVÁDĚČ



Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Tajtl
Datum:
2025.12.13
11:46:12 +01'00'

AXEN s.r.o.

VYPRACOVAL:
Ing. Tomáš Tajtl
KONTROLOVAL:

SCHVALIL:

0 11.07.2025 Vydání dokumentu
REV. DATUM ZMĚNA

ZÁKAZNÍK: Městská část Praha 9

Jednopolové schéma

Jednopolové schéma připojení FVE

ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.2.5.2.01-Z129-DPS

STRANA
1/1

DPS