

Šoupátkový poklop

Zpevnění kamennými kostkami
100x100x100 mm

Betonové lože tl. 100 mm, bet. C 12/15

Podklad. deska pod poklop

Zemní souprava teleskopická

Navrtávací pas pro PE potrubí
De 90/40 (předpoklad)

Přechodový kus

Přepojení vodovodní přípojky De 32(DN 25) mm (předpoklad)
- délka individuální

Stávající potrubí

Spojka nového a stáv. potrubí

Šoupátko pro vodovodní přípojky

Navrhovaná přeložka vodovodního řadu
PE potrubí De 90 (předpoklad)

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Dana Jašková	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537)			
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková				
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr				
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr				
Stupeň:	PD k zadání stavby				
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov				
Název akce: Obec Laškov - ČOV a stoková síť Část: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.0 Inženýrské objekty - společná typová řešení Název přílohy: Vzorová skladba vodovodní přípojky		Soubor:	-		
		Tisk. soubor:	-		
		Paré č.	Zak. č.:	17-T027	
			Datum:	říjen 2018	
			Revize č.:	0	
			Formát:	1 A4	
			Měřítko:	Číslo výkresu:	
-	D.0.06				